N

W E

S

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritav masti tõmmits
- Olemasolev masti tugi

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-042.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Töödel külvatud põllul arvestada maaomaniku nõuete ja aegadega tööde teostamisel arvstades viljakoristust.

Olemasolev puitmast M50 säilitada
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid
Paigaldada sädemikud

Olemasolev puitmast M49 säilitada
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid

66903: 001: 0147
Soosambla

Olemasolev puitmast M47 asendada puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot
Paigaldada tugi- 12 m, III klass, kreosoot
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid
Paigaldada sädemikud

Olemasolev puitmast M46 säilitada
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid

66903: 001: 0113
Sookalda

89,5

69,9

71,4

73,4

67,6

M49

M48

M47

M46

M45

Maastikukoiteala

Vana post

Kaltsetoru maast väljas

66903: 001: 0113
Sookalda

Olemasolev puitmast M48 asendada puitmastiga - 11m, III klass, kreosoot
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid

Asendada paljasõhuliini juhe AS-35/SAX-50
RAPLA 110/35/10 HAGUDI F M32-M52
uue BLL-99 kaetud juhtmega
3x L=1442 / 1514 m

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 05.05.2026 Töö nr: ENS-26-042
Töö nimetus: Ambuse kruusakarjääri liitumine Lümandu küla, Kohila vald, Rapla maakond LC4949		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/6 Versioon: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Sander Kotter	Mõõtkava:1:500 (A1)