



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Tallinn

14.11.2017 nr 7.2-6.2/2205

31.10.2017 toimunud paikvaatlusel Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, aadressil Lai 17, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.2/2813-2.

Ergo Manninen, Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1 ja 2, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile – Tallinna linn (Tallinna Linnavalituse kaudu), aadressil Vabaduse väljak 7, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa – järgmine ettekirjutus, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

Moodustada evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonid.

Põhjendus: Paikvaatluse käigus tuvastati, et Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi trepikojad, mis on ette nähtud evakuatsiooniks ei moodusta omaette tuletõkkesektsiooni. Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 1 järgi on isik kohustatud järgima tuleohutusnõudeid. Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6 järgi on isik kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni. Tuleohutuse seadus § 6 lg 1 sätestab, et piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee. Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 11 lg 1 järgi jaotatakse hoone tuletõkkesektsioonideks selliselt, et tulekahju ühes tuletõkkesektsioonis põhjustaks võimalikult vähe ohtu hoonele, inimestele, varale või keskkonnale ning kahju piirduks selle tuletõkkesektsiooniga, milles tulekahju alguse sai. Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 12 lg 6 p 2 järgi eraldatakse hoone või selle osa kasutamist starbest lähtuvalt omaette tuletõkkesektsiooniks evakuatsioonitrepikoda. Trepikodade mitte moodustamisega omaette tuletõkkesektsiooniks rikutakse Eesti Vabariigi õigusnorme ning ei ole tagatud hoonest ohutu evakuatsioon ega suitsu ja tule leviku tõkestamine tekkida võiva tulekahju korral.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 1; § 3 lg 1 p 6; § 6 lg 1.

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 11 lg 1; § 12 lg 6 p 2

Täitmise tähtaeg: 01.12.2019

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab

haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 1500 (üks tuhat viissada) eurot.**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või kaebus Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajja (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Põhja päästekeskus, Erika 3, 10416 Tallinn digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile pohja@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Ergo Manninen

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Põhja päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

- 1) Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum – kai@etdm.ee
- 2) Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum – toomas@etdm.ee
- 3) Tallinna Linnavalitsus - lvpost@tallinnlv.ee