



TRANSPORDIAMET

Võru Vallavalitsus  
vald@voruvald.ee  
Võrumõisa tee 4a  
65605, Võru, Võru maakond

Teie 20.03.2025

Meie 03.04.2025 nr 7.1-2/25/2981-5

**Võru valla Väimela aleviku Lapi tee 14a  
veevõtukoht, menetlus nr 476253**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Võru valla Väimela alevikus riigitee 25147 Parksepa-Väimela kaitsevööndis paiknevale Lapi tee 14a kinnistu (kat tunnus 91701:001:2412) tulekustutusvee jaoks kuivhüdrandi paigaldamiseks korregeeritud ehitusteatis. Kavandatavad rajatised paiknevad osaliselt riigitee 25147 kaitsevööndis km 0,4, kuivhüdrandi asukoht on kavandatud ca 1,6 m kaugusele riigitee katte servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Transpordiametil **ei kooskõlasta** esitatud OÜ Anpe töö nr 692024 toodud lahendust.

Transpordiamet ei saa lubada sellisesse asukohta, tee muldesse (külgnevasse vabasse ruumi), maapealse hüdrandi paigaldamist. Maapealsed hüdrandid peaksid paiknema vähemalt 5,0 m kaugusel riigitee äärmise sõiduraja servast. Transpordiamet on seisukohal, et projektis toodud asukohta, väljaspoole teemaad on maasisese hüdrandi paigaldamine võimalik.

Juhul kui kavandatavat hüdranti ei saa mingil põhjusel kavandada maasisesena, tuleb maapealne hüdrant projektis paigutada vähemalt 5,0 m kaugusele riigitee sõiduraja servast ning päästeauto ligipääsuks ehitada mahasõit või riigitee laiendus, millel peatunud auto jääb hüdrandist 2,5 m kaugusele.

EhS § 99 lg 3 kohased nõuded mahasõidu või laienduse rajamiseks väljastab Transpordiamet maaomaniku taotluse alusel.

Palume projekti korregeerida lähtudes ülalpool esitatust. Ühtlasi palume üle vaadata ka joonised - lõikejoonise järgi on hüdrandi paiknemine kujutatud teepeenras, asendiplaani järgi aga tee mulde nõlva allosas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee