

From: <mikk@draftit.ee>
Sent: 09/05/2024 00:26:15
To: "Saaremaa" <saaremaa@rmk.ee>
Cc:
Subject: IP6322 Elektrivõrgu projekt. Kärla, Saaremaa

Tere

Saadan Teile üle vaatamiseks ja kooskõlastamiseks elektrivõrgu ümberehituse projekti Saaremaal, Kärla alevikus.

Tellijä: Elektrilevi OÜ.

Projekti nimetus: Karu-Kärla 10 kV õhuliini rekonstrueerimine, II ETAPP, Kärla-Kirikuküla ja Kärla alevik, Saaremaa vald, Saare maakond.

Number: IP6322

Projekti eesmärk: Asendada amortiseerunud ja rikkunud 10 kV elektrivõrgu elemendid (õhuliinid ja alajaamad) uute 10 kV maakaabelliinidega ja asendada alajaamad kaugjuhitavate automatiseeritud alajaamadega piirkonna elektrivarustuskindluse parandamiseks.

Manuses projekti joonised RMK haldusalas olevaid maaüksusi puudutavas osas.

1. Kihelkonna metskond 50 (37301:002:0076) – maaüksuse riigiteega külgneva piiri lähedale on projekteeritud uus 10 kV maakaabelliin, mis ühendatakse kinnistul kokku olemasoleva 10 kV maakaabliga. Kinnistul olev hetkel töös olev 10 kV õhuliin ja mastid demonteeritakse. Joonised L10 ja KK leht. Maaüksusel kõnealusel osas on hiljuti raied teostatud ja täiendava raie vajadust ei ole.
2. Tarna (43301:001:0277) – maaüksuse riigiteega külgneva piiri lähedale on projekteeritud uus 10 kV maakaabelliin, mis ühendatakse kinnistul kokku olemasoleva 10 kV maakaabliga. Kinnistul olev 10 kV õhuliin ja mastid demonteeritakse. Joonised L11 ja KK leht. Maaüksusel projekteeritava alal raieid teostatud ei ole ja kaablitrassi rajamiseks vajalik ulatuses tee ääres on väheses mahus raadamine vajalik.

Palun kooskõlastust.

Peale kooskõlastamist on vajalik projekteeritud rajatiste seadustamine Elektrilevi OÜ kasuks.

Tööde täpne teostamise aeg ei ole hetkel teada, aga sõltuvalt projekti valmimise ajast võib see toimuda 2024 II ja/või 2025 I pooles.

Manuses joonis L1 on informatiivne, et näidata kogu antud projekti etapi ala ja joonistel kasutatud tingimärgid.

Küsimuste korral palun pöörduda minu poole.

Lugupidamisega

Mikk Reiter

Draftit OÜ, projekteerija

Tel. 5348 2352