



Suve tee 9  
29501:001:0695



#### RISTLÕIGE 1

Ristumine teega, kinnisel meetodil, 0,25 km-l  
vaade lõuna poolt

11399 Klooga suvilate tee  
29504-004-0001



Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp LK237234  
- Tarbija: Suve tee 9/1  
- Kilbi tüüp: 1-kohaline; In=63A  
- Peakaitse: In=3x25A  
- Arvesti tüüp: PLC  
- Kilbi kõrgusmärk 13,04 (EH-2000)

Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru  
- D75mm, 450N, L<sub>TORU</sub>=4m, L<sub>TRASS</sub>=2m  
- Toru paigaldada maapinnast min 0,7m  
sügavale  
- Toru üks ots tuua maa peale ja toru  
mõlemale otsale paigaldada kaitsekork

Ettevaatust!  
Elektrikaabel.

Olemasolev  
AJ Õppekeskuse  
fiider F1  
mast 2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel (MPL441389)  
- AXP4G50, L<sub>KAABEL</sub>=28m, L<sub>TRASS</sub>=22m  
- D110mm, 1250N, L<sub>TRASS</sub>=11m, min 1,5 m sügavusele  
tee pinnast.  
- D110mm, 750N, L<sub>TRASS</sub>=11m, min 1,0m sügavusel.  
- 11399 Klooga suvilate tee maal 0,25 - 0,26 km-l

Suve tee 10  
29504:006:0001

Kinnine paigaldus (D110mm, 1250N) L<sub>TRASS</sub>=11m,  
min 1,5 m sügavusele tee pinnast.  
11399 Klooga suvilate teega ristumine 0,25 km-l.  
Puurmasina asukoht on Suve tee 9 kinnistul.

Suve tee 7  
29501:007:1516

X = 6578900

Y = 5154000


#### TINGMÄRGID

Projekteeritud 0,4kV maakaabel 1250N kaitsetorus  
Projekteeritud 0,4kV maakaabel 750N kaitsetorus  
Projekteeritud liitumiskilp  
Projekteeritud tarbija 450N reservtoru

Olemasolev 10 kV maakaabel  
Olemasolev 0,4 kV õhuliin  
Olemasolev side õhuliin  
Olemasolev kinnistupiir

#### MÄRKUSED:

- Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr 497191.
- Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
  - Geodeetilise alusplaani: koostaja - Geoalus OÜ; töö nr 25-G276
- Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
- Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
- Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonis Nr EL-01	Mõõtkava A3 / 1:250	Leht 1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus:	Muudatus		Kuupäev
Koostas	K. Lillepõld		Suve tee 9/1 liitumine elektrivõrguga			
Kontrollis	K. Lillepõld					
Proj. kood	LC4028		Aadress:	<div> Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee</div> <div>Elektritööde reg.Nr. EL10360030-0001</div>		
Töö Nr	25_LH932185		Kloogaranna küla Lääne-Harju vald Harju maakond			
Kuupäev	03.07.2025		25_LH932185_TP_EL-01_ASEND_250703_KL			

Elektritööde reg.Nr.  
EL10360030-0001