



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Marina Mihkra
Arja Maja korteriühistu
arjamaja.lossimae@gmail.com

Teie 30.07.2025

Meie 12.08.2025 nr 7.2-2.2/4803-1

**Tuleohutusnõuete tõlgendamine:
konstruktsioonidesse jäänud torud**

Küsisite seisukohta kas korterelamus Elva vald, Lossimäe külas Arja Maja, on vajalik tuletõkke seinast seest eemaldada vana küttesüsteemi torustik peale selle küttesüsteemi likvideerimist. See hoone kuulub tuleohutuse klassi TP3 ja tema tuletõkkeseksioonide tulepüsivus peab olema EI30 klassiga. Üldjuhul ei ole kohustuslik eemaldada tuletõkkeseinast vana mittepõlevat materjalist toru, kui see on täidetud kogu pikkuses tuletõkke vahendiga ning selle otsad on seina piiril kaetud tuletõkke materjalidega.

Sellisel isoleeritud metalltoru tuletõkke konstruktsioon sees ei muuda tuletõkke konstruktsiooni nõrgemaks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästekeskus

+372 7337313

margo.lempu@paasteamet.ee