



Tingmärgid

- W1 — Projektteeritud 0,4kV maakaabel
- AA; B - CC
D; F
G; H; I
- AA - kilbi rühma nr.; B - fiidri nr.; CC - valgusti nr.
D - optika; F - Luumenid x1000;
G - masti pikkus; H - konsooli pikkus; I - võimsus;
- Projektteeritud valgustuspunkt koos mastiga

Novarc grupp AS töö nr 1589 TINGMÄRGID:

- Projektteeritud sõidutee
- Projektteeritud kõnnitee
- Projektteeritud mahasõit
- Projektteeritud haljasala /haljasala taastamine

MÄRKUSED

1. Kitsaskohtades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toetada teisi tehnovõrke.
2. 0,4kV maakaabel kaitsta kaitsetoruga D=110mm, 1250N terve trassi ulatuses
3. Kaabel paigaldada 1,0m sügavusele.
4. Enne ehitustööde algust koostada liikluskorraldus projekt.
5. Peale ehitustööde lõppu taastada katendid

Hepta Group Energy OÜ töö nr 21164 TINGMÄRGID:

- 1W1.1 — Projektteeritud 0,4kV maakaabel
- S1 — Projektteeritud side maakaabel
- Projektteeritud valgustuspunkt mastiga

Projekt:	Järvamaa, Järva vald, Koeru alevik Paide tee ülekäiguraja valgustus	Tellija: Tariston AS		
		Töö nr: 2401121		
Joonis:	Asendiplaan	Joonise nr: 2401121-1		
		Möötkava: 1:250 Leht Lehti		
<p>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</p>	Projektteeris	Erki Pääro	Stadium: TP	
	Kontrollis	Jako Kruusement	1	1