

Britta Pert  
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  
britta.pert@ttja.ee

Teie 07.07.2023

Meie 24.07.2023 nr 3-1.1/2023/4323

## Arvamuse avaldamine

Edastasite Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) Ehitisregistrist menetluse nr 360763 teate, milles palusite RMK arvamust eelprojekti nr 1121 „SSP1.2 Aajova tee Kehra autotrafopunkt“ alusel ehitusloa väljastamise osas.

RMK on tutvunud Ehitisregistris nr 2311271/04902 all registreeritud ehitusloa taotluse materjalidega ja ehitusloa eelnõuga. Ehitusloa taotluse juurde lisatud materjalide kohaselt on planeeritud puhastada RMK haldusalasse kuuluval kinnistul Anija metskond 31 (katastritunnus 14001:002:2580) asuvaid kraavilõike raudtee transpordimaalt liigvee ärajuhtimiseks. Samuti ulatuvad juurdepääsutee alla projekteeritud kahe truubi otsakud RMK haldusalasse kuuluvale kinnistule Anija metskond 30 (katastritunnus 29001:006:0011).

RMK nõustub truupide otste kindlustuste rajamisega ja kraavilõikude puhastamisega eelnimetatud kinnistute osas.

Juhime siinjuures tähelepanu, et kinnistu Anija metskond 31 (katastritunnus 14001:002:2580) jääb Anija-Kehra (Krooksoja) maaparandussüsteemi maa-alale, kus maaparandusseaduse kohaselt on kraavi hooldamise käigus lubatud eemaldada setteid kuni 0,5 m<sup>3</sup> jooksva meetri kohta või kuni 0,3 m paksuses kihis. Suuremate mahtude korral tuleb nimetatud tegevus kooskõlastada Põllumajandus- ja Toiduametiga.

Kasvavate puude raie vajadusel RMK hallatavalt maalt tuleb tööde teostajal raie täiendavalt kooskõlastada RMK-ga, milleks pöörduda RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai poole e-posti aadressil [ida-harjumaa@rmk.ee](mailto:ida-harjumaa@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai  
Ida-Harjumaa metsaülem

506 6931 ida-harjumaa@rmk.ee