Vaade 15

Vaade 16

M93
M81
M94
M82
M7
M6
M83
M83H1
M93
M102
M103
M84
M85
M104
M105
M86
M106
M107
87
M107
M87
M108
M88
M89
M109
M110
M90
M91
M111
M112
M92
M113
M114
M93

M83 kahe toega r/b mast asendada uue tõmmitsaga puitmastiga
Post: kreosoot, H=11 m, kl. 4
Tõmmits: a= 0,3 m, l=6 m

3x AS-50

M83H1 harulilnile palgaldada uus lõpumast
Post: kreosoot, H=11 m, kl. 5
Tugi: kreosoot, H=13 m, kl. 5, a= 0,3 m, l=7 m

M102 demonteerida
kahe toega r/b mast

M105 demonteerida r/b mast

M86 asendada r/b mast uue puitmastiga
Post: kreosoot, kl. 3, H=11 m

M87 asendada toega r/b mast
uue puitmastiga
Post: kreosoot, kl. 3, H=11 m

M87 asendada toega r/b mast uue puitmastiga
Post: kreosoot, H=11 m, kl. 3

M88 asendada r/b mast uue puitmastiga
Post: kreosoot, kl. 3, H=11 m

M90 asendada r/b mast uue puitmastiga
Post: kreosoot, kl. 3, H=11 m

M91
klass 4 tugedega portaalmast asendada klass 5 tugedega portaalmastiga
Kandepost: kreosoot, H=12 m, kl. 5
Post: kreosoot, H=11 m, kl. 5
2x tugi: kreosoot, H=13 m, kl.5, a=0,3, l= 7m

M112
Demonteerida r/b mast

M113
Demonteerida r/b mast

M94
Asendada r/b mast M113 kahest puitpostist koosneva portaalmastiga uues kohas.
Mast kindlustada 4 tõmmitsaga ja 2 toega.
2x Post: kreosoot, kl. 4, H=11 m
2x Tugi: kreosoot, kl. 4, H=13 m, a=0,5, l=7 m
Tõmmitsad: 4x a=0,3 m, l=7 m

M93 vajadusel kindlustada mast lisatõmmitsaga või kuna M94 suunas visang pikeneb ca 10 m.

Riigitee nr 19110 kaitsevöönd km 1,22

AS-50

Kruusmaa
15905: 004: 0687

Vanatoa
15905: 004: 0184

Lindi aiandi tee
62401: 001: 1283

Mereäärе
15905: 004: 0104

19110 Lindi–Liu–Järve tee
15905: 004: 0295

Riigitee nr 19110 kaitsevöönd

Audru-Liu PL

Väljala HL

BLL-99

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | **Kaitsme nimivoolu suurendamine, Rüssa tee 4, Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond Etapp 1** | | | | Tellija | **Enefit Connect OÜ** | |
| LEONHARD WEISS | Joonis | **Asendiplaani vaated 14-15** | | | Joonise nr | **LR7190, IP5503-1** | |
| | Projekteeris | **Tõnu Heinmets** | | 03.2023 | +372 55634332 | Mõõtkava | 1:1000 |
| | Kontrollis | | | | | Staadium | Tööprojekt |
| | Projektijuht | | | | | Keel EST | Leht 8 / Lehti 8 |

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001