



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Valga

16.11.2018 nr 7.2-6.3/2265

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Päästeameti Lõuna päästekeskus arvestab Ati OÜ, Leebiku küla, Tõrva vald, 09.11.2018 taotlust ja pikendab riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku 21.03.2018 ettekirjutuse nr 7.2-6.3/573 nõude 1,2,3 täitmise tähtaega.

Riikliku tuleohutusjärelvalve 21.03.2018. a ettekirjutus nr 7.2-6.3/573 nõue 1,2,3

1. Teostada kasutuses olevate kütteseadmete puhastamine põlevjäädikdest.

Alus: „Tuleohutuse seadus” § 11 lg 1 ja lg 7.

Tuleohutuse seadus § 11 lg 1 - Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

Tuleohutuse seadus § 11 lg 7 - Ehitise valdaja peab ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise kohta pidama arvestust ja säilitama korstnapühkija akti korstnapühkimise kohta järgmise korstnapühkimise akti saamiseni.

Paikvaatlusega tuvastati, et kasutusel olevate kütteseadmete kohta ei olnud esitada kehtivat kütteseadme puhastamise akti.

Tähtaeg: 01.06.2018.

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 100 (ükssada) eurot.**

2. Teostada Ati OÜ saekaatri hoone piksekaitesüsteemide nõuetekohane kontroll ja katsetus pädeva isiku poolt. Piksekaitset tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile (kord 4 aasta jooksul) selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Alus: Tuleohutuse seadus §31, § 32 lg 1 vastavalt Eesti Standard EVS-EN 62305-3:2007 “Piksekaitse“ osa 3: Ehitistele tekitavad füüsilised kahjustused ja oht elule (jaotis nr 7 Piksekaitesüsteemide hooldus ja kontroll)

Tuleohutuse seadus § 31 – Tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust,

kontrolli ja hooldust, omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Tuleohutuse seadus § 32 lg1 – Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Eesti Standard EVS-EN 62305-3:2011

“Piksekaitse“ osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule (jaotis nr 7 Piksekaitseüsteemide hooldus ja kontroll)

Tuleohutusülevaatusel ei olnud esitada piksekaitse kontrolli kohta dokumentatsiooni.

Tähtaeg: 01.06.2019.

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 100 eurot**

3.Teostada saekaatri hoone korstnaotsa parandus ja paigaldada puudu olevad kivid.

Alus: Tuleohutuse seadus § 8 lg 4, § 11 lg 2

Tuleohutuse seadus § 8 lg 4 - kasutada võib üksnes tehniliselt korras, terviklikku ja ohutut küttesüsteemi.

Tuleohutuse seaduse § 11 lg 2 – ehitise valdaja peab võimaldama korstnapühkija juurdepääsu ahju, pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamiseks vajalikesse ruumidesse või ehitise osale ning tagama nendele juurdepääsuks vajalikud vahendid.

Tuleohutusülevaatusel tuvastati, et korstnapitsil osad kivid katkised ja puudusid.

Tähtaeg: 01.06.2019.

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 100 eurot**

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, Luminor Bank AS panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **2800076876** ja selgituseks: “Ati OÜ ettekirjutus”.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu.

Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124

Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saada.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästekeskust kirjalikult Jaama 207, Tartu linn, 50705, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil louna@rescue.ee **10 päeva jooksul** arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Külli Uiibo

Ohutusjärelvalve büroo vaneminspektor

Lõuna päästekeskus

76 32 155

kylli.uiibo@rescue.ee

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

Ati OÜ , atimet@hot.ee