



PÄÄSTEAMET

Reimo Ilp  
Paide Linnavalitsus  
paide@paide.ee

Teie 19.06.2024 nr 7-1/24/ 36-1

Meie 09.07.2024 nr 7.2-3.4/4077-2

**Tööstuse tn 36 ja Tööstuse tn 34, Paide  
linn kinnistute detailplaneeringu  
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Projekt363 OÜ poolt koostatud Järva maakond, Paide linn, Tööstuse 36 ja Tööstuse 34 kinnistute detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Lisada seletuskirja hoonete kustutamiseks vajalik veehulk;
2. Tulekustutusvesi peab olema lahendatud vastavalt määrusele nr 10 „Veevõtukooha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”;
3. Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" ei ole kehtiv määrus.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Paide Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiit Varik-Sau  
Ohutusjärelvalve büroo  
peainspektor  
Lääne päästekeskus

+372 4892005  
tiit.varik-sau@rescue.ee