



KESKKONNAAMET

Viktor Kisseljov
Transpordiamet
info@transpordiamet.ee

Teie 12.03.2025 nr 9.1-3/25/3983-1

Meie 11.04.2025 nr 6-2/25/5021-2

Infopäringu vastus Tilgu tee nõlva taastamise kohta

Austatud Viktor Kisseljov

Annate Keskkonnaametile teada, et kavandate 2025. aasta II kvartalis riigitee nr 11414 Tilgu tee km 1,35 tee nõlva taastamist. Nõlv on ohtlikult varisenud erosiooni tagajärjel, tulenevalt ilmastiku mõjutustest. Varisenud nõlva ja riigitee katte taastamine vajab kiireloomulist sekkumist, et tagada riigitee kasutajate ohutus ning peatada nõlva ja riigitee edaspidine varing. Vastasel juhul peaks Transpordiamet lähitulevikus kaaluma riigitee sulgemist antud asukohas – selle tagajärjel oleks raskendatud juurdepääs Tilgu tee äärde jäävatele elamumaadele, Tilgu sadamasse ja Meriküla õppehoonesse. Varisenud asukohas on teepinna ja kõrval asuva maapinna kõrguste vahe ca 13 m, mis on kavas taastada sobiva täitematerjaliga, andes nõlvale loomuliku kalde, mis takistaks edaspidised erosiooni tagajärjel toimuvad varingud. Esitatud on fotod asukohast.

Varisemisohklik koht Tilgu teel asub üle tee katastriüksuste Tilgu tee 27 (19801:002:6650) ja Tilgu tee 27a (19801:002:0147) ühisest piirist. Selles asukohas ei ole tegemist kaitseala, hoiuala, püsielupaiga või kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndiga. Seega Keskkonnaameti nõusolekut tegevuseks vaja ei ole.

Kavandatud tegevus asub Läänemere ranna veekaitsevööndis, ehituskeeluvööndis ja kaldaastangu alal, kus on uute rajatiste püstitamine keelatud¹, kuid olemasolevate rajatiste rekonstrueerimine keelatud ei ole. Samuti annab looduskaitseadus võimaluse olemasoleva ehitise esmakordseks laiendamiseks kuni 1/3 võrra². Antud juhul on kavas teepinna kõrval asuva maapinna tagasitäitmine killustikuga, et kindlustada olemasolev rajatis. Transpordiamet peab olema veendunud, et kavandatav tegevus on ehituskeeluvööndis lubatud. Tegevuse käigus tuleb vältida astangu erosiooni ja veekogu hajuheite tekkimist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Maret Vildak
juhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Triin Ristmets 56981773
triin.ristmets@keskkonnaamet.ee

¹ Looduskaitseadus § 38 lg 3

² Looduskaitseadus § 38 lg 4 p 5