

VT JOONIS  
2220\_EP\_TO-9-02\_Loige-2

KAS B KORPUSE ÜKS AKEN VÕI C  
KORPUSE KAKS AKENT ASENDADA  
EI 30 TULETÖKKE AKENDEGA

VT JOONIS  
2220\_EP\_TO-9-01\_Loige-1

KORPUSE B JA C  
ERALDUSJÕON

TU EI 30

EI 60

Evak 34 in.

Ol olev EI 120 uks,  
vastab tulemüüris oleva  
avatäite nõuetele.  
Perspektiivis likvideeritav

TREPIKODA  
TK-3

2-1-2  
ÜLDKASUTATAV  
PIND  
86,6 m<sup>2</sup>

VT JOONIS  
2220\_EP\_TO-9-04\_Posti-joonis

VT JOONIS  
2220\_EP\_TO-9-03\_Loige-3

KORPUSTE SKEEM

PINDADE EKSPLIKATSIOON

TÄHIS	KASUTUSOTSTARVE	PINDALA
2-1-1	ÜLDKASUTATAV PIND	13,8
2-1-2	ÜLDKASUTATAV PIND	86,6
2-1-3	ÜLDKASUTATAV PIND	13,5
2-1-5	ÜLDKASUTATAV PIND	3,3
		<b>117,2 m<sup>2</sup></b>
2-2-1	BÜROOPIND	20,9
2-2-2	BÜROOPIND	451,2
2-2-3	BÜROOPIND	137,9
		<b>610,0 m<sup>2</sup></b>
		<b>727,2 m<sup>2</sup></b>

V kasutusviis

Märkused:

- TU: tuletõkkeuks, TA: tuletõkke aken
- Korpus A ja B 2. korruse büroopinnad 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3 (va saunakompleks) ja 3. korruse büroopinnad 3-2-1, 3-2-2, ja 3-2-3 moodustavad ühe tuletõkkesektiooni (1 203,8 m<sup>2</sup>);
- Eraldi tuletõkkesektioonid on saunakompleks ja trepikojad TK-1, TK-2, TK-3 ja TK-5 (üldkasutatav pind 2-1-5);
- Korpus B ja korpus C on omavahel eraldatud tuletõkkeseinaga.

töö nimetus: Raatuse Ärikeskus. Aktualiseerimise projekt		Faili nimetus: 2220_EP_TO-5-03_v01_2-korrus-A-JA-B	
aadress: Raatuse tn 20, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond		katastritunnus: 79514:018:0003	
koostaja: SOMA OÜ		töö nr. 2220	
Kalevi 47-4, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 51010		versioon: v01	
Reg nr 12344070; MTR nr EEP004333		staadium: EP	
tel: +3725127586; info@somaprojekt.com		jooniste nr: TO-5-03	
pädev isik: Kaupo Paabo, volitatud arhitekt tase 7; k.t.nr. 177598		joonise nimetus: TEINE KORRUS A JA B	
tel: + 372 5650 8063; e-mail: kaupo.paabo@gmail.com		kuupäev: 03.02.2023	
		formaad: (a2)	