



Tingmärgid:

- Projekteeritud 110 kV õhuliini telgjoon —
 - Proj. 110 kV õhuliini kaitsevöönd (kaitsevööndi laius 25+25 m liini teljest mõlemale poole) - - -
 - Projekteeritud mastid
 - Katastriüksiste piirid - - -
 - Kitsendus transport - - -
 - Kitsendus vesi - - -
 - Kitsendus maaparandus - - -
 - Kitsendus keskkonna - - -
 - Kitsendus muinsuskaitse - - -
- Faasijuhe 242-AL1/39-ST1A
(mehaaniline pinge 65N/mm²
aasta keskmisel temperatuuril
temperatuuril +80°C

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| v02 | 27.06.24 | Tingmärke täiendatud | J.Karin |
| Muudatus | Lehed | Kuupäev | Muudatuse sisu |
| | | | |
| Projektants/Kuupäev J.Karin/24.05.2024 | | | Kontrollis/kuupäev |
| Objekt L185 Kiisa - Kohila 110 kV õhuliini rekonstrueerimine | | | |
| Joonise nimi 110 kV õhuliini L185 profiil lõigul Kiisa portaal - mast nr 4Y | | | Koosklõastat |
| Projekt number KPL2306K1 | | | Formaat |
| Istaadium | Joonise number | Muudatus | Möötkava |
| PP | AS-6-01-001 | V02 | 1:2000/200 |