



**PÄÄSTEAMET**

Märke tehtud:  
Kehtib kuni:  
Alus:  
Teabevaldaja: Päästeamet\*/

Lilian Rebane  
ERAISIK  
jaama6korteriyhistu@gmail.com

Teie 21.04.2025 nr

Meie 06.05.2025 nr 7.2-3.1/2392-1

### **Elektrisõidukite laadimiskohad kortermajas**

Tere

Päästeametil otseselt puuduvad nõuded ja määrused mis reguleerivad elektriautode laadimiskohtade ehitamine. Tuleb lähtuda tootja poolest nõuded ja soovitusel. Päästeamet võib ainult soovitada paigaldada laadimiskohad parkla sissesõidu väravate juurde, sest kui tekib tulekahju siis saab kiiresti auto teiselada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Aleksandr Levinski  
Ohutusjärelvalve büroo/inspektor  
Põhja päästkeskus

Aleksandr Levinski  
+372 53325857  
aleksandr.levinski@paasteamet.ee