



Raasiku Vallavalitsus
raasiku.vald@raasiku.ee
Tallinna mnt 24
75201, Harju maakond, Raasiku
vald, Aruküla alevik

Teie 18.06.2025

Meie 26.06.2025 nr 7.1-2/25/10288-2

**Aruküla-Kalesi kergliiklustee vee- ja
kanalisatsioonitorustiku (lõigus PK 4+00–
5+90) kasutusloa eelnõu kooskõlastamata
jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Raasiku valla Aruküla-Kalesi kergliiklustee vee- ja kanalisatsioonitorustiku (lõigus PK 4+00–5+90) kasutusloa eelnõu (menetlus nr 497213), mille aluseks on kasutusloa taotlus nr 2511371/18632 v01.

Aruküla-Kalesi kergliiklustee vee- ja kanalisatsioonitorustikud (edaspidi tehnovõrk) (lõigus PK 4+00–5+90) sõlmede VS-1/KS-1 ja VS-2 /KS-2 vahel asuvad riigitee nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee km 11,81–11,99 teemaal ja tee kaitsevööndis.

Kasutusluba soovitakse anda:

- veetorustikule (EHR kood 221477672)
- kanalisatsioonitorustikule (EHR kood 221477670)

Transpordiamet on 27.03.2025 kirjaga nr [7.1-2/25/2105-4](#) ehitusloa nr 2512271/09287 eelnõu ja kirjaga nr [7.1-2/25/2106-4](#) ehitusloa nr 2512271/09296 eelnõu.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist ehituslubade elluviimisel ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ja 99 lg 3 ning lähtudes kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi normid), **jätame kasutusloa kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Ehitusloa eelnõude aluseks oleva projektiga oli kavandatud rajada torustikud VS-2–VS-2A ja KS-2–KS-2A riigitee km 11,79, kuid on teostusjoonise kohaselt on need rajatud km 11,81. Tulenevalt antud asjaolust palun vormistada möödaehitatud trassiosale muudatusprojekt ning esitada see Transpordiametile kooskõlastamiseks maantee@transpordiamet.ee.
2. Riigimaale kavandatud tehnovõrgule ei ole sõlmitud isikliku kasutusõiguse lepingut. Peale muudatusprojekti kooskõlastamist palun sõlmida tehnovõrgu omanikul Transpordiametiga leping riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks tehnovõrgule vahemikus VS-1/KS-1 ja VS-2 /KS-2.
3. Transpordiameti 27.03.2025 väljastatud ehitusloa eelnõu kooskõlastuse kirjades on märgitud nõue, mille kohaselt enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb

huvitatud isikul saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 72 lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Antud nõue on täitmata. Palun vormistada vajalikud dokumendid ning edastada allkirjastatud korrastatud teemaa üleandmise-vastuvõtmise akt.

4. Teostusjoonisel puudub sõlmede VS-1 ja KS-1 tähistus.
5. Lisada teostusjoonisel olevate mõõdistuspunktide viite selgitus (mida märgitud kõrgusarvud tähistavad). Täiendada viiteinfot tehnovõrgu paigaldussügavuse väärtusega.
6. Korrigeerida EHRi rajatise ruumikuju vastavalt teostusjoonisele (arvestada ka hargnemisi magistraaltorustikust).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee