

Saatja: Dmitri Shirokov <dmitris007@gmail.com>  
Saadetud: 27.05.2024 08:00  
Adressaat: Päästeamet <rescue@rescue.ee>  
Teema: Elektrivalgustite kasutamine KÜ puidust keldriboksis

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere.

Palun teie abi, et vastata ühe korteriomaniku küsimusele. Mille alusel korteriühistute puidust keldriboksis ei ole lubatud elektrivalgustite kasutamine (lae all)? Valgustid asuvad praegu koridorides lae all.

Eeldan, et see on keelatud tuleohutuse normidest tulenevalt. Päästeameti määrus? Elektriohutuse seisukohast ei ole valgustite kasutamine keldrites keelatud. Küll aga peavad need valgustid vastama sealsetele oludele (temperatuur, niiskus). Nt märgade keldrite puhul peab valgusti kaitseklass olema vähemalt IPX4. Kas teie saate anda detailsema vastuse?

Lugupidamisega,  
Dmitri Širokov  
KÜ Tammsaare tee 74  
juhatuse esimees  
5037066