



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud 0,4 kV õhuliin
- Kinnistu piir
- Projekteeritud MP õhuliini post (puit)

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-027.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid ja maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

Ristumine riigiteega 15143
Seidla-Järva-Jaani tee.
Vaata ristmevälja joonis
003.
Tööd riigiteel nr 15143 km
3.67.

Asendada MP õhuliini juhe lõigul M4 kuni M5 uue AMKA
3x50+70 juhtmega.
L=60/65 m

Asendada MP õhuliini juhe lõigul AJ27243 kuni M11 uue
AMKA 3x70+95 juhtmega.
L=424/444 m
Asendada kõik mastid uute 10m mastidega (11tk) ja
asendada toed/tõmmitsad vastavalt asendiplaanile (6tk)

Olemasolev kilp tõsta ümber uuele mastile.
Taastada ühendus.

Demonteerida olemasolev KTPN
AJ Sommeri ja rajada mastile
M78H25 uus MAJ 27243

F1: AJ27243 kuni M20 AMKA 3x50+70. L=13m
F2: AJ27243 kuni M1 AMKA 3x70+95. L=14m

Mõõtmise kuupäev:	05.03.2026
Kellaeg:	12.00
Temp:	-3°C
20kV liini kõrgused	
1)	92.27 m
2)	93.16 m
3)	92.29 m
Mastipinna kõrgus:	83.04 m

Mõõtmise kuupäev:	05.03.2026
Kellaeg:	12.00
Temp:	-3°C
20kV liini kõrgused	
1)	92.56 m
2)	92.57 m
3)	92.73 m
Mastipinna kõrgus:	83.26 m

Mõõtmise kuupäev:	05.03.2026
Kellaeg:	12.00
Temp:	-3°C
AMKA liini kõrgused	
1)	90.59 m
2)	90.75 m
3)	90.79 m
4)	90.71 m
Mastipinna kõrgus:	83.03 m

Mõõtmise kuupäev:	05.03.2026
Kellaeg:	12.00
Temp:	-3°C
AMKA liini kõrgused	
1)	90.59 m
2)	90.75 m
3)	90.79 m
4)	90.71 m
Mastipinna kõrgus:	83.03 m

Mõõtmise kuupäev:	05.03.2026
Kellaeg:	12.00
Temp:	-3°C
20kV liini kõrgused	
1)	90.27 m
2)	90.54 m
3)	90.36 m
4)	90.15 m
Mastipinna kõrgus:	83.48 m

Tellijä: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 31.03.2026 Töö nr: ENS-26-027
Töö nimetus: IP9034 Sommeri F2 rikete vähendamine	E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Projector: Liis Tammekand	Joon nr: 001 Version: v01
Joonise nimetus: Asendiplaan	Kontrollis: Sander Kotter	Mõõtkaava: 1:500 (A1)	