



Tingimärgid:

- W — Projekteeritud toitekaabel, AXPK-Plus 4G50, kaablikaitsetus 450N, Ø110mm
- W1 — Projekteeritud toitekaabel, AXPK-Plus 5G35, kaablikaitsetus 450N, Ø75mm
- W2 — Projekteeritud välisvalgustuse toitekaabel MCMK-HD 2x2.5/2.5, kaablikaitsetus 450N, Ø50mm
- W2 — Projekteeritud ülekäiguraja toitekaabel, kaablikaitsetus 450N, Ø75mm
- / — Projekteeritud sidekanalisatsioon, multitoru 4x14/10
- 000 — 050 — 000 — Projekteeritud sidekanalisatsioon, nõrkvoolu kaablitele, Ø50mm, 450N
- Projekteeritud sidekaev
- Projekteeritud välisvalgusti, 3000K, IP66
nt. ABC Illuminazione, ARYA TP, 3000K, 26W
- Projekteeritud lipumasti valgustus, stivistatud pinnasesse, 3000K, suunatav valgusvihk, IK10, IP66
- Projekteeritud kooline valgustusmast, 4m, betoonist jalandiga, mastil 1x230V IP66 pistikupes
- Projekteeritud kooline valgustusmast, 4m, betoonist jalandiga
- Projekteeritud ülekäiguraja valgusti, h=6m, konsoolita, parempoolne optika, IP66
- Projekteeritud kõlakoja fassaadi valgusti
- Perspektiivne Elektrilevi liitumiskilp
- Projekteeritud 0.4kV jaotuskapp
- Projekteeritud 0.4kV välipaigaldise jaotuskeskus (pistikupesade jaotuskeskus)
- Projekteritud maanduskontuur, Cu 1.5m
- Projekteeritud valvakaamera



Töö nimetus: Lagedi kanti puhke- ja keskuala projekteerimine
Adress: Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Kingu tn 6
Tellijä: Rae Vallavalitsus
Joonis: Elektripaigaldise asendiplaan

Projekteerija: R. Kausets	Leht/Lehk: 1/1	Mõõtkord: EP	Stoodum: EP	Kuupäev: 21.10.2025	Version: v01
Projekti juht: R. Kausets		Faht	Töö number: 102503	Eriks: EL	Joonise number: 4-01
Kirjutas: T. Loka					