


Ettevaatust, 0,4 kV kaabel!

Võsa ja puude raie
450N, Ø160 mm, L=215m



24001:002:0131
Kaljumäe

Leht 8

24002:001:0001
Roheline tee 4

66801:001:0719
Roheline tee 2

Kruuskate taastada
(lõige A)

Ettevaatust, sidekaabel!

750N, Ø160 mm, L=9m

450N, Ø160 mm, L=20m

Ettevaatust, 0,4 kV kaabel!

Ettevaatust, sidekanal!

Ettevaatust, 10 kV kaabel!

24002:002:0460
Palgi tee 18

* Vältida alajaama maanduspaigaldise kahjustamist. Selle juhulikul vigastamisel tuleb maanduspaigaldis nõuetekohaselt taastada.

66801:001:0713
Kaljumäe tee

Proj. 10 kV maakaabel:
AJ16622...AJ Vineeri
(3x240+35); L=1086m, trass: L=1076m (KPL238878)

AJ Vineeri

24002:001:0010
Kaljumäe tee 1

24002:002:0001
Sireli

66801:001:0089
Palgi tee

24001:002:0390
Pirgu puhkeala

24002:002:0090
Liistu tee 2

24002:002:0080
Palgi tee 16

AJ 8626

Tingmärgid on toodud
asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplamm			Tellija:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr.:	IP6149-K2-1		
	Projekteeris	Aro Kivisild	22.11.2024	Möötkava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Mikk Reiter	22.11.2024	Stadium	Tööprojekt	9	9

DRAFTIT

DRAFTIT OÜ
Reg. kood: 14231335
Ilmatsalu 3, 50408 Tartu
info@draftit.ee