

Saatja: Ants Heinsaar <Ants.Heinsaar@imatraelekter.ee>

Saadetud: 13.08.2021 08:35

Adressaat: <info@transpordiamet.ee>

Teema: Riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 8,48-8,58 teeületuskoha ja bussipeatuste ehitusprojekti projekteerimistingimuste menetlusse kaasamine

Manused: image001.jpg; Viimsi-Randvere tee km 8,48-8,58 maakaablid.pdf; 8-121-01219370-1  
09.08.2021 Väljaminev kiri.asice

Tere

Imatra Elekter AS ei ole nõus kooskõlastama bussipeatuse ehitamist 11250 Viimsi-Randvere km 8,48-8,58 idapoolsele küljele. Planeeritava bussipeatuse alla jääks kokku 6 maakaablit (2 x 10kV ja 4 x 0,4kV) ja nende teenindamine bussipeatust lõhkumata oleks võimatu. Läänepoolsele küljele planeeritava bussipeatuse osas vastuväiteid ei ole.

## Lugupidamisega



**Säästa paberit – mõtle enne printimist ja kasuta paberi mõlemat külge**

Käesolev e-post ja selle lisad võivad sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni ning on kasutamiseks ainult selles nimetatud adressaadile. Selle e-posti loata kasutamine, avaldamine või levitamine on keelatud. Kui Te ei ole selle e-posti adressaat, palume Teil viivitamatult võtta saatjaga e-posti teel ühendust ning kustutada saadud e-post ja kõik selle koopiad.