



PÄÄSTEAMET

Peeter Pallav
Kohila Vallavalitsus
vallavalitsus@kohila.ee

Teie 15.11.2023 nr 7-5/1195-1

Meie 12.12.2023 nr 7.2-3.4/7538-2

**Konksu maaüksuse, Urge küla
detailplaneeringu tuleohutuse osa
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest arhitekti Rein Ailt poolt koostatud Rapla maakond, Kohila vald, Urge küla, Konksu maaüksuse detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmistel põhjustel:

1. Lisada seletuskirja hoonete kustutamiseks vajalik veehulk;
2. Kirjeldada päästemeeskonna juurdepääsu tee laius;
3. Lisada ehitiste vaheline tuleohutuskujaja meetrites;
4. Tulekustutusvesi tuleb lahendada vastavalt määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord”. Viide veevõtukohta standardile pole enam asjakohane.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Kohila Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiiu Varik-Sau

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

Lääne päästekeskus

+372 4892005

tiiu.varik-sau@rescue.ee

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80042 Pärnu / 628 2000 / laane@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585