

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Toote nimetus: Tsingitud soonitud torud

Tootja nimi ja aadress: Borusan Mannesmann Boru Sanayi VE Ticaret A.S, Gemsaz Mevkii
Hisar Mah., 16601 Gemlik-Bursa, Türgi

Deklaratsiooni esitaja: Onninen AS (Betooni 6, 11415 Tallinn), kes on tootja volitatud
esindaja Eestis

Toote kirjeldus: Tsingitud soonitud torud, terasemark ASTM A 795 GRA.
Mõõdud: 33,7x2,0 , 42,4x2,0 , 48,3x2,0 , 60,3x2,0 , 76,1x2,18 ,
88,9x2,36 , 114,3x2,6 , 168,3x3,4
Pikkus 6 meetrit.

Toote kasutusala: Sprinklerisüsteemid, jahutussüsteemid (kuni -20°C)

Vastavus nõuetele: Toodetud vastavalt standardile ASTM A795. Tsingitud vastavalt
normile EN 10240 A1. Victaulic tüüpi soon. Hüdrotestitud 50-70
bar juures. Omavad FM kinnitust.

Alusdokumendid: Borusan Mannesmann quality certificate EN 10204/3.1

Deklaratsiooni väljaandja esindaja:



Peeter Matt, Onninen AS direktor
Tallinn, 07.09.2018

AS Onninen
Betooni 6
11415 Tallinn
Telefon 6105 500
Faks 6105 515
Nordea pank 17000270098
Äriregistri reg nr 10180761

onninen