



189:2:38
10,5W.L1
450352/4K
6m.0m

189:2:39
10,5W.L2
450352/4K
6m.0m

189:2:40
10,5W.L3
450352/4K
6m.0m

189:2:41
10,5W.L1
450352/4K
6m.0m

189:2:42
10,5W.L2
450352/4K
6m.0m

189:2:43
10,5W.L3
450352/4K
6m.0m

Ik (1) =128A
Ltrass=198m
Lkaabel=222
Pi=63W

TINGMÄRGID

- Projekteeritud pinnasesse paigaldatav tänavavlagustuse maakaabel AXPk 4G25, 75 mm PVC 750N kaitsetorus.
- Projekteeritud tänavavalgusti 6m metallist mastil.
- Korduvmaanduspaigaldis $R_m < 100 \Omega$
- Kilbi nr: Toitefiidri nr: Valgusti number
valgusti võimsus/Valgusti faseering
Optika nr/ valgusti värvitemperatuur (4K=4000K ja 3K=3000K)
Valgusti kõrgus/konsooli pikkus

Mõõtkava:	Staadium:	Eriala:	Objekti aadress:	
	TP	EL	Kooli tee, Ilmatsalu alevik, Tartu maakond	
ELCAD:			Töö nimetus:	
Joonise nimetus:			Kooli tee kergliiklustee valgustus	
Elektivõrgu skeem			OÜ ELTAM, Mammaste, Põlva 63309 Tel. 079 93 012 reg. 10533430 EL10533430-0001 16.09.2002	
Töö number:	Joonise number:	Jooniste nr (arv):	Koostas:	Kuupäev:
00806-24	EL-6		Mattias Herzmann	01.06.2024
			Kontrollis:	
			Marko Liblik	