



TRANSPORDIAMET

Elina Parve
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
tlpa@tallinnlv.ee
Vabaduse väljak 7
15198, Tallinn, Harju maakond

20.11.2025 nr 7.2-3/25/19432-2

**Kesk-Sõjamäe tn 7e lao- ja büroohoone, tee
ja piirdeaia ehitusloa taotluse
kooskõlastamine**

Austatud pr Parve

Lähtudes lennundusseaduse § 35² lg 3 p 10 kooskõlastab Transpordiamet Kesk-Sõjamäe tn 7e lao- ja büroohoone, tee ja piirdeaia ehitusloa taotluse järgmistel tingimustel:

- Ehitustöödel kasutatava tehnika (nt kraana) kõrgus ei tohi ületada 30 meetrit. Kraana kasutamise ajast, asukohast ja kõrgusest palun teavitada Tallinna lennujaama käitajat (operations@tll.aero) enne tööde alustamist.
- Kui ehitustööde teostamiseks on vältimatult vajalik kasutada kõrgemat kraanat kui 30 meetrit, tuleb tellida aeronavigatsiooniline ekspertiis, mis hindab lennutakistuse mõju lennuvälja instrumentaalprotseduuridele. Eestis on sellise ekspertiisi tegemise pädevus Lennuliiklusteeninduse AS-il (charts@eans.ee). Valminud ekspertiis palun edastada Transpordiametile ja AS-ile Tallinna Lennujaam, kus selle alusel otsustatakse, kas ja mis tingimustel on kraana kasutamine võimalik.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Salumäe
direktor
lennundusteenistus

Andres Lainoja
57837109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee