Tingmärgid

- projekteeritud liitumiskilp
- 1W1 — 1W1 projekteeritud 0,4kV maakaabelliin (450N kaitsetorus)
- projekteeritud maakaabelliini paigaldus kinnisel meetodil(1250N kaitsetorus)
- projekteeritud tarbijakaabli sisestustoru
- olemasolev 0,4kV õhuliin
- S olemasolev side maakaabelliin
- katastripiir
- maanteekaitsevööndi piir

Paigaldada liitumiskilp uksega maanteee poole.
Liitumiskilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetoru
(450N, Ø50mm, l=2m). Kilp tähistad märketulbaga

Kiku
17101:001:2358

LK238360

nr 22196
1.57km

Kunimäe
33101:003:0451

Kärsamäe
33101:003:0144

Uueküla-Karijärve tee
33101:002:0012

tee kaitsevööndi piir

1.3m

Kaabli ristumine kinnisel meetodil
kõrvalmaanteega 22196
Uueküla-Karijärve tee (1.51km).
Kaitsetoru Ø110mm, 1250N, L=15m.
Minimaalne sügavus tee all 1,5m
Vaata joonis ELV-4-02!

Ettevaatust! Sidekaabel!
MTÜ EESTI ANDMESIDEVÕRK
(De63; 69,85)

MPL443509, M18-LK238360,
AXPK4G120 l=159m, trass l=146m
Ø110mm kaitsetorus.

Lõigus A-B paigaldussügavus 1m.

M18

Projekt	Kiku maaüksuse elektriliitumine Vahesaare küla, Elva vald, Tartu maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis	Asedniplaan			Joonise nr	LC4379_TP_ELV-4-01	
	Projekteerija	H.Vissel		11.11.2025	51967694	Mõõtkava	
	Kontrollija	H.Vissel		11.11.2025	51967694	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST	Leht 1 / Lehti 1

Filename: LC4379_TP_ELV-4-01_Asendiplaan.dwg Plotted: teisipäev, 11. november 2025 15:09:29 Plot Device: PDF-XChange Standard_786.pc5 Page Setup: ----