



MÄRKUSED

- MAHUTILE RAJADA PAEPINDA SÜVEND. MAHUTILE RAJADA Min100mm (kivivabast) LIIVAST ALUS. MAHUTI KINNITADA PINNASEANKRUTEGA PAEPINDA ANKRUTELE TEHA Väljatõmbe KATSE JÕUGA 5.5t. KUI ANKRUD EI PEA RAJADA MAHUTITE R/B ANKRUPLAAT 250mm PAKSUSENA, 2 kihis ARNEERITULT.
- ESIMISE JÄRJekorras RAJADA TÄITETORUSTIK, SIIS RAJATAKSE IMI- ja ÕHUTUSORUSTIK.
- TORUSTIK RAJATAKSE PLAST TORUDEST Firmalt UPP
- TORUSTIK RAJADA Min. 1%(soovitav 1.5%) KALDEGA MAHUTI POOLE. TAGADA GAASIDETAGASTUSE KINDEL KALLE MAHUTISSE.
- MAA-ALUSE LIITED TEHA KEEVSLIIDETENA. KEERMESLIITMEID VÕIB KASUTADA JÄLGITAVATES ALADES.
- TORUSTIKU LÄBIVIIGUD MAHUTIKKAEVU SEINAST TIHENDATAKSE SPETSIAALSETE LÄBIVIIGUDEGA. SAMA KA EL KAABLITORUD.
- KAEVUDELE RAJADA ÜHENDUS LÄBI OLIPUUDJA KANALISATSIOONI.

NB! MAHUTI PAIGALDUS SÜGAVUS Abs. 34,10 (mahuti aluspind), vastavalt EDS Solutions OÜ Töö nr.23003

OBJEKTI NIMI Laagna automaattankla muudatusprojekt				JOONISE SISU			
Aadress Laagna tee 13, Tallinn				TEHNOLOOGILINE OSA			
VASTUTAV ISIK ins. A. Vahtel				Rist ja Piki LÕIKED			
Tegija ins. Vahtel				TÖÖ NR.	MÕÕTKAVA	KUUPÄEV	PROJ. STAAD.
MELLSON GRUPP OÜ				23003M	1:40 A3L	31.03.25	PP
Kannikese 5, Tallinn, 10613, tel.5520335, fax 6796770 MTR EEP003801, reg.kood 10790187							TE-3