



TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4kV maakaabel 450N kaitsetorus
	Projekteeritud 10kV maakaabel
	Projekteeritud komplektalajaam kestaga HEKA1VM630
	Projekteeritud komplektalajaam kestaga HEKA1VM250
	Projekteeritud keskpinge jätkumuhv
	Projekteeritud madalpinge jätkumuhv
	Pinnasala taastamine
	Projekteeritud puurimistoru D110-1250N
	Projekteeritud stardikaevik (1,5 x 1,5 m)
	10kV õhuliini ja mastide demonteerimine

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija			Töö nimetus	Töö tellija
 <div>Keskkonnaprojekt</div> <div>ENGINEERING & CONSULTANTS</div> <div>OÜ KESKKONNAPROJEKT</div> <div>A: Ringtee 12, 51013 Tartu</div> <div>T: +372 7305 060</div> <div>E: kp@keskkonnaprojekt.ee</div> <div>MTR reg nr EL10769210-0001</div>			Käina-Kassari fiidri rekonstrueerimine	Elektrilevi OÜ
			Joonise nimetus	Töö väljaandmise aeg
			Asendiplaan	30.09.2025
				Joonise digiaadress
				IP8186_TP_EL-4-01_Asen
Kontrollis	Altkiri	Objekti aadress	Projekti staadium	Töö number
Marek Uiboupin	/allkirjastatud digitaalselt/	Esiküla ja Taguküla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond	TP	IP8186
Projekteeris	Altkiri		Möötkava	Joonise number
Rasmus Valli	/allkirjastatud digitaalselt/		1:500	EL-4-01