



PÄÄSTEAMET

Svetlana Dats  
Tallinn, Liivamäe tn 4 korteriühistu  
liivamae4@gmail.com

Teie 12.05.2025 nr

Meie 12.05.2025 nr 7.2-2.1/1810-3

## **Evakuatsiooni redel**

Austatud Svetlana Dats

Vaadanud läbi Teie päringu on Päästeameti seisukoht järgmine:

Kuni kaheksakorruselises I kasutusviisiga ehitises, kui evakuatsioonialaks oleva ehitise osa kasutusotstarve on korter, on nõutav hädaväljapääs ja päästetehnika juurdepääs hädaväljapääsudele (EVS 812-7;2018).

Hoone peab vastama projektile ja päästjatel peab olema tagatud päästetehnikaga juurdepääs hoone rõdudele. Projektijärgsete luukide ja redelite taastamine ei oleks vajalik kui oleks tagatud päästetehnika juurdepääs rõdudele. Liivamäe 4, Tallinn aadressil asuva hoone rõdud asuvad hoovi pool ja päästetehnikaga sinna juurdepääs on takistatud.

Eelpool tulenevast tuleb Teil taastada esialgne (projektijärgne) olukord. Taastada tuleb kõik projektijärgsed redelid ja luugid. Luugid tuleb taastada selliselt, et need oleks abivahenditeta avatavad. Redelid võivad olla statsionaarsed või ka luukidesse sisse ehitatud. Luugid peavad olema tulepüüvad ja vastama 100% tuletõkketarindi tulepüüvusele (olenevalt tarindist kas EI30 või EI60). Ehituslike nõuete osas on Teil võimalik pöörduda arhitekti büroosse või konsulteerida tuleohutuseksperdiga (tase 6).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Adamberg  
büroo/ametikoht  
Põhja päästekeskus  
+372 53400274  
tarmo.adamberg@paasteamet.ee