

Saatja: Päästeamet <rescue@rescue.ee>  
Saadetud: 05.01.2021 22:09  
Adressaat: PÄA Põhja <pohja@rescue.ee>  
Teema: FW: Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

**From:** Pae 68 KÜ <kupae68@gmail.com>  
**Sent:** Tuesday, January 5, 2021 5:05 PM  
**To:** Päästeamet <rescue@rescue.ee>  
**Subject:** Re: Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Lp. Jelena,

Täname Teid.

Äkki saate meile aidata ja anna nõu, kuidas me saame olemasolevad tuletõkkeuksed seadustada, kuna nagu ma juba kirjutasin eelnevas kirjas, ekspert Kiwast väidab, et ukсед tuleb ära vahetada :(

Proovime teha kõik korda.

Tänades,  
Jekaterina Volossanova  
PAE 68/78 KÜ  
52 49 507

BT, 5 янв. 2021 г. в 12:46, <[rescue@rescue.ee](mailto:rescue@rescue.ee)>:

Tere.

Lisaks 2018.a ja 2019.a ettekirjutuste tähtaegu pikendamisele tuletan meelde et 31.12.2021 pidi olema tehtud tööd, mis kajastatud 25.01.2018 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/146 punktides 8,10 ja 15. Sama ettekirjutuse punktis 13 esitatud nõude kohta täpsustan, et

selles punktis mainitakse suitsuvaba trepikoja tuletõkkeuksed. Mõelge palun selle peale võib olla korteriühistule odavam seadustada olemasolevad tuletõkkeuksed mitte asendada neid uutega.

Lugupidamisega

Jelena Sibul