



**TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/25/126-4**

14.02.2025

<b>Projekti nimetus</b>	Kuusalu Keskkooli rekonstrueerimine
<b>Aadress</b>	Harjumaa, Kuusalu vald, Kuusalu küla, Vana-Narva mnt 28
<b>Stadium</b>	Põhiprojekt
<b>Tellijä nimetus ja aadress</b>	Kuusalu Vallavalitsus, Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu 74604, Mõisa tee 17
<b>Andmed projekterija kohta</b>	AS Infragate Eesti, Mäealuse 2/3, 12635 Tallinn, <a href="mailto:info@infragate.ee">info@infragate.ee</a> , 55510414
<b>Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr</b>	05.02.2025, nr 9.3-1/25/126-3

**Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:**

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitse seadus
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitse nõuded koolidele” (edaspidi määrus nr 84)
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”
- Sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded”
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 906:2018 Mittelehoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 843:2016 Linnatänavad
- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

**Terviseohutuse hinnang:**

Kuusalu Keskkooli rekonstrueerimise (Vana-Narva mnt 28, Kuusalu küla, Kuusalu vald, Harjumaa) põhiprojekt on läbivaadatud järgmise tähelepanekuga:

1. Vastavalt korrusplaanide joonistele AR-5-01, AR-5-02, TO-5-01 ja TO-5-02 on ruumides B126, B214, B218, B220 ja B223 kasutatud parempoolset (või selja tagant) loomuliku valguse suunda õppekohale. Määruse 84 § 13 lg 2 kohaselt peavad loomulik

ja tehisvalgustus tagama piisava ühtlase ja varjudeta hajutatud valgustatuse igal õppetöökohal õpperuumis, võimaluse korral **tuleb eelistada vasakpoolset loomuliku valguse suunda** õppekohale.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus  
vaneminspektor  
Põhja regionaalosakond