

Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2029

Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a määrus nr 61

Joogivee käitleja: Kihnu Vallavalitsus

Veevärgi asukoht: Kooli, Linaküla, Kihnu vald, Pärnu maakond

Puurkaevu andmed: Kihnu kooli puurkaev

katastri number: **7768**

sügavus: 115 m

põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas

Käideldava vee kogus ööpäevas: 4,45

Tarbijaid:72

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: köögikraan, 3. kvartal
- süvakontrollil: köögikraan 3. kvartal

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

Kvaliteedinäitaja	Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg					
	2024. a	2025. a	2026. a	2027. a	2028. a	2029. a
Tavakontrolli näitajad						
Kolooniate arv 22 °C		1		1		1
Värvus		1		1		1
Elektrijuhtivus		1		1		1
pH		1		1		1
Lõhn		1		1		1
Maitse		1		1		1
Hägusus		1		1		1
Coli-laadsed bakterid		1		1		1
<i>Escherichia coli</i>	1	1	1	1	1	1
Soole enterokokid	1	1	1	1	1	1
Süvakontrolli näitajad (1 kord 10 aasta jooksul)						
Alumiinium			1			
Ammoonium			1			
Antimon			1			
Arseen			1			
Benseen			1			
Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud)			1			
Boor			1			
1,2-dikloroetaan			1			
Elavhõbe			1			
Fluoriid			1			
Kaadmium			1			
Kloriid			1			
Kroom			1			
Mangaan	1		1			
Naatrium			1			
Nikkel			1			

Nitraat			1			
Nitrit			1			
Oksüdeeritavus			1			
Pestitsiidid			1			
Plii			1			
Raud			1			
Seleen			1			
Sulfaat			1			
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen			1			
Trihalometaanide summa			1			
Tsüaniid			1			
Vask			1			

Koostas: Kaido Selberg

(allkirjastatud digitaalselt, kuupäev digiallkirjas)

Kooskõlastaja: Reelika Tammai

(allkirjastatud digitaalselt, kuupäev digiallkirjas)