


## Peamiste elektrimaterjalide loend

Nimetus	Tüüp / kommentaar	Kogus	Ühik
Valgusti mastile	Näiteks: Philips BGP282 T25 1xLED74-4S/757 45,5W DPR1 ülekäiguraja valgusti koos kummikaabli H05RR-F 3g1,5 kaablivaruga 3m	2	Tk
Kaabel	AMKA3x16+25	41	m
Kordusmaanduspaigaldis	Rm ≤100 Ω	2	kmpl
Immutatud puitmast	10m, kl2	2	kmpl
Mastitõmmits	Nt SHS25P.110L 1kV 11M	2	kmpl
Tõmmitsa ankur	Nt HL-35	2	kmpl
Konsool puitmastile	1,5m	1	kmpl
Konsool puitmastile	2m	1	kmpl
Tõmmitsa ankruvarras	SH81	2	tk
AMKA kinnitusklamber	SO3.25 25mm <sup>2</sup>	4	tk
Kandekonks	SOT15.9 M16 L=240 +SEIB	3	tk
Mastimüts	SP18 LÄBIMÕÖT 190mm	2	tk
Valgustusliini ühendustarvikute komplekt	Nt SL9.21 AL 16-120/AL 16-95 ISOLATS.LÄBISTAV KLEMM	12	tk

- Ehitajale lasub kohustus veenduda materjalide kogustes enne tööde teostamise / hinnapakkumise tegemist. Pakkuja peab arvestama kõikide materjalidega, mis on paigaldise nõuetekohaseks väljaehituseks vajalikud, ka nendega, mida ei ole ilmingimata antud loendis loetletud (kinnitusvahendid jms).
- Loendis on viidatud ainult ühele võimalikule tootjale. Vajadusel kasutada Tellijaga kooskõlastatult analooge, kuid jälgida, et parameetrid oleksid samad.

		Projekti nimetus: Kergliiklustee teevalgustuse projekt			Objekti aadress: Liiva tn 5, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartumaa
Töö nr.	Kuupäev	Koostas	Stadium	Fail	Leht
230811	12.01.2024	V. Sibrits	PP	240207_PP_ELT-8-01_loend.doc	1 / 1