


#### Märkus:

Antud joonisel antud pikkused on 3d pikkused, ehk kaabli reaalne pikkus.

Mastideks kasutatakse 2. klassi puitmaste maapealse pikkusega 8m (ca 2m maapinnas). Valgustid paigaldatakse 6m kõrgusele.

Vastavalt olemasolevatele mõõtmisprotokolidele ei ole võimalik tagada läbi olemasoleva kaabli trassi toitepunktis oleva kaitseaparatuuri rakendamist võimaliku rikke korral. Projekteeritud liinilõigu kaitseks on ette nähtud mastilüliti eraldiseisvate sulavkaitsmetega.

 <b>insenerimaailm</b> Ehituse tn 7/1-2, Jüri alevik, Harjumaa www.insenerimaailm.eu info@insenerimaailm.eu	Töö nimetus: Teevalgustuse projekt		Objekti aadress: Tallinna tn 21, Loksa linn			
	Tellijä:	Projekteeris:	Kinnitas:			
	RRLektus AS	Vahur Sibrits	Vahur Sibrits			
	Joonise nimetus: STRUKTUURSKHEEM					
Töö number:	Projekti osa:	Stadium:	Kuupäev:	Joonis:	Leht:	Mõõtkava:
240207	ELT	PP	19.02.2024	7-01	1	-