VARIAX Töö nr. 73-16

VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE MÜRATASEMETE MÕÕTMINE

Akrediteeritud L113

Tabel

Lk. 1 / 1

PEREARSTIKESKUS JA HAMBAKLIINIK
PÕLLU TN. 63, NÕMME LO, TALLINN

Tellija: PIPENORD OÜ, Marja tn. 9, Tallinn

Müratasemete mõõtmine toimus 27.04.2016 kell 12.30…13.15.

Müratasemete mõõtmised on teostatud vastavalt standardile SFS 5517.

Müratasemete mõõtmisel kasutati müramõõtjat QUEST TECHNOLOGIES Model 2100, s/n. DAA070009(kalibreerimisprotokoll nr. KL-165-15-074 Inspekta Estonia OÜ 13.04.2015), mürakalibraatorit QC-10 nr. QIM040217 (kalibreerimistunnistus KL-165-15-075, 13.04.2015.a.).

Tabelis on ruumide lubatud müratasemete väärtused vastavalt sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a. määrusele nr. 42. ±1,5 dB(A) väljendab labori mõõtevõimet. Mõõtevõime on väljendatud mõõtetulemuse laiendmääramatusega U (tõenäosusega 95%, katteteguriga k=2), mida labor saavutab igapäevatöös metoodikajärgsel mõõtmisel.

Märkused: Mõõtmiste ajal olid mõõdetavad ruumid möbleerimata.

Mõõtmistulemused on esitatud alljärgnevas tabelis:

Nr.	Ruumi nr. ja nimetus	Lubatud müratase LpA, max dB(A)	Taust-müratase dB(A)	Mõõdetud müratase LpA,eq,T dB(A)	Arvutuslik ventilatsiooni müratase ±laiendmääramatus U=95% dB(A)	Märkused
	KELDRIKORRUS					
1.	007 gaas	40	≤ 30	41 ±1,5	41 ±1,5	
2.	008 abiruum	40	≤ 30	38 ±1,5	38 ±1,5	
3.	009 abiruum	40	≤ 30	35,5 ±1,5	34,5 ±1,5	
	1. KORRUS					
4.	104 koridor-ooteruum	40	≤ 30	33 ±1,5	31,5 ±1,5	
5.	105 arsti vastuvõtt	35	≤ 30	33 ±1,5	31,5 ±1,5	
6.	107 kontor, personal	35	≤ 30	30 ±1,5	≤ 30 ±1,5	
7.	108 pereõe vastuvõtt	35	≤ 30	31 ±1,5	≤ 30 ±1,5	
8.	109 arsti vastuvõtt	35	≤ 30	32 ±1,5	30,5 ±1,5	
9.	110 õde-registratuur	35	≤ 30	≤ 30 ±1,5	≤ 30 ±1,5	
10.	111 arsti vastuvõtt	35	≤ 30	30 ±1,5	≤ 30 ±1,5	
11.	112 protseduurid	35	≤ 30	≤ 30 ±1,5	≤ 30 ±1,5	
	2. KORRUS					
12.	204 registratuur, ooter.	35	≤ 30	32 ±1,5	30,5 ±1,5	
13.	205 puhkeruum	40	≤ 30	31 ±1,5	≤ 30 ±1,5	
14.	207 sterilisatsioon	35	≤ 30	35,5 ±1,5	34,5 ±1,5	
15.	208 hambaravi kabinet	35	≤ 30	34 ±1,5	33 ±1,5	
16.	209 hambaravi kabinet	35	≤ 30	33,5 ±1,5	32 ±1,5	
17.	210 riietusruum	40	≤ 30	36 ±1,5	35 ±1,5	

Mõõtis: R. Rätsep