

PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 37774950

Kliendinumber	1172366
Isikukood/Registrikood	12502103
Nimi	Hepta Group Energy OÜ
Kontaktisik	Sander Kulp telefon 53046046
e-post	sander.kulp@hepta.ee
Aadress	MÄEALUSE TN 2/1-262, TALLINN 12618, HARJU MAAKOND
Objekti asukoht ja projekti nimi	Tori vald, Pärnu maakond : Riigitee nr 4 Tallinn- Pärnu-lkla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu lõigus elektri, tänavavalgustuse ja
Projekti/töö nimetus	Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-lkla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu lõigus elektri, tänavavalgustuse ja

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid	1. Info fail	GD-21-254 kaevutabel.xlsx
	2. Info fail	Kaaskiri Teliale.docx
	3. Materjalide spetsifikatsioon	21166_PP_EL-8-01_Spetsifikatsioon.xlsx
	4. Projektjoonis	21166_PP_EL-4-01_Asendiplaan- bind..dwg
	5. Projekti seletuskiri	21166_PP_EL-3-01_Seletuskiri.pdf
	6. Tööde mahud	21166_EP_EL-8-02- Mahud.xlsx

Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Projekt vastab Telia poolt väljastatud tehnilistele tingimustele:	nr. 35233686
Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:	jah
Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel:	jah
Info tööloa saamiseks telefoninumbril:	443 0700
Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis:	Kaablikanaliseatsioon, Side maakaabel, Jaotusseadmed, Sidekaev(ud), Kaitsetoru, MP maakaabel
Ehitatavad sideehitised on võimalik ühendada Telia üldkasutatava sidevõrguga:	jah
Projekt kooskõlastatakse märkustega:	Juhul, kui Telia sideehitise ümberehitamine on tehniliselt võimalik, kannab AÕS §158 lg 5 ja AÕSRS §152 lg 4 kohaselt kõik sideehitiste ümberehitamisega seotud kulud tööde teostaja või

asjast huvitatud isik, k.a. sideehitise uues asukohas maakasutamise seadustamisega seotud kulud.

Telia poolt volitatud isikute nimekiri maakasutuse seadustamiseks lisatakse ümberehitamise lepingule (kolmepoolsele kokkuleppele).

Enne Telia sideehitise ümberehitamist peab ümberpaigaldusest huvitatud isik sõlmima

Teliaga

sideehitise ümberehitamise lepingu

(kolmepoolse kokkuleppe), mille osapoolteks on ümberpaigaldusest huvitatud isik, tööde teostaja ja Telia. Lepingu sõlmimiseks võtta ühendust Telia

volitatud esindajaga: <https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/sideehitiste-hooldus/>

Ümberehitatavale Telia sideehitisele vormistada ehitusteatis ja kasutusteatis. Telia väljastab olemasolevate kaablite ümberlülituse loa pärast asendusrajatise maakasutusõiguse dokumentide esitamist ja aktsepteerimist Telia infosüsteemis. Ehitusdokumendid sideehitistega seotud tööde kohta edastada Telia infosüsteemi <https://geopank.elion.ee/> (näit: vastavalt väljastatud töökoodile,

kood VT ...) 5 tööpäeva jooksul peale

sideehitistega seotud tööde lõpetamist.

Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad

nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest:

<https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid>

Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tööde teostamiseks.

Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt väljastatud tegutsemisloa alusel.

Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud

peale sideehitise kättenäitamist järelevalve
töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolset
allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda
hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste
algust

ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate
portaalis: <https://www.telia.ee/ehitajate-portaal>
Teostatavate tööde käigus tagada kujud,
sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete
rakendamine.

Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused
kooskõlastada enne tööde algust Telia
sideehitiste

järelevalve töötajaga. Kõik Telia sideehitiste
kaitsmise, säilitamise või ümberehitamisega
seotud

kulud kannab tööde teostamisest huvitatud isik.
Teostada vajalikud mahus ehitusuuringud,
selgitamaks välja olemasolevad sideehitised,
nende

paiknemine looduses ja alternatiivsed uued
asukohad sideehitise ümberpaigutamiseks.
Esitada (sideehitiste ümberpaigutamise või -
ehitamisega seotud) vajalikud ehitusmahud.

Sidekanalisatsiooni uuringud ja
vajadusel sidekaablite ümberlülitus- või
ümberpaigaldusprojekt

tellida Telia koostööpartneri(te)lt, andmed leiate
veebilehelt

[https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-
arendajale/partnerid](https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/partnerid)

Enne ehitustegevuse algust ja tegutsemisloa
väljastamist esitada Telia kasuks seatud
maakasutuslepingud ja ehitusteatis
asendusrajatise kohta.

Kooskõlastus kehtib kuni 28.03.2024

Kooskõlastuse võttis vastu:
Sander Kulp

Kooskõlastuse andis:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Hans Sild
e-post: Hans.Sild@boftel.com
telefon: 523 8143