



TERVISEAMET

Grete Miilen
Väike Päike Tartu OÜ
grete.miilen@lasteklubi.ee
Tiigi 78
50410 Tartu linn

Teie 17.08.2024 nr 9.3-2/24/8378-1

Meie 06.09.2024 nr 9.3-2/24/8378-4

Haridusasutuse terviseohutuse hinnang, Väike Päike Tartu lasteaed

Väike Päike Tartu OÜ; (isiku-/registrikood 14132047; elu-/asukoha aadress Tiigi 78, 50410 Tartu linn, Tartu maakond; telefon (+372) 5155015; e-post grete.miilen@lasteklubi.ee) on esitanud taotluse koolieelse lasteasutusele hinnangu väljastamiseks (planeeritud 3 rühma, 62 last), asukoha aadressiga Õpetaja tn 5, Tartu linn.

Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed:

- ☒ hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed;
- ☒ joogivee analüüside tulemused;
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll;
- ☐ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused;
- ☒ asutuse projekt;
- ☒ töötajate tervisetõendid.

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- ☒ rahvatervise seadus;
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;
- ☐ sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;
- ☒ Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;
- ☐ sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“;
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“;
- ☒ ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;
- ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.

Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi, vormistanud objekti vastavuse kontrollakti ning annab järgnevalt hinnangu haridusasutuse terviseohutusele¹. Terviseamet leiab, et Väike Päike Tartu OÜ (Väike Päike Tartu lasteaed) kasutatavad II korruse (ja I korrusel asuv garderoob) ruumid ja ruumide sisustus aadressil Õpetaja tn 5, Tartu linn vastavad kehtivatele tervisekaitsealastele.

Teise korruse rühmaruumide aknad ei ole varustatud valgust reguleeriva kattega, nõue täidetakse esimesel võimalusel.

Mänguväljakuna planeeritud kasutada läheduses asuvat avalikku mänguväljakut.

Kohtade arv teenuse osutamise kohas 38.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janne Nurme
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Janne Nurme 53410225
janne.nurme@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.