

## Irina Belik

---

**From:** Irina Belik  
**Sent:** reede, 2. juuli 2021 12:54  
**To:** 'Vladimir Bobõlev'  
**Cc:** 'Igor Baranov'  
**Subject:** vastuskiri

Tere

Päästeameti Ida päästekeskus teavitab haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1626 lõpetamisest haldusmenetluse seaduse § 61 lg 2 alusel, kuna 7.06. ja 5.07.2019.a ettekirjutustega nr 7.2-6.4/1380 ja nr 7.2-6.4/1625 pandud kohustused Spa Tours OÜ aadressil Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Aia tn 48a on täidetud.

Ühtlasi haldusorgan teavitab sellest, et haldusmenetluses nr 7.2-5.4/2595 6.01.2020.a antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/17, millega muudeti esialgse 30.09.2019.a ettekirjutuse nr 7.2-5.4/2221 punktid nr 7 ja nr 9, on loetud täidetuks 1.07.2021.a laekunud tõendusmaterjalide põhjal.

Päästeameti Ida päästekeskus selgitab, et haldusmenetlust nr 7.2-5.4/2595 ei lõpetata, kuna kehtivad veel 30.03.2021.a ettekirjutuse 7.2-6.4/65 punktid nr 1 ja nr 2, millega muudeti 10.06.2020.a ettekirjutuse nr 7.2-6.4/823 punktid nr 1 ja nr 2 (esialgse ettekirjutuse nr 7.2-5.4/2221 punktid nr 10 ja 11):

- **Punkt nr 1:** Viia hoone suitsueemaldussüsteemi paiknemisskeemi vastavusse tegeliku olukorraga **15.11.2022**-ks. Punktiga nr 1 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 800,00 (kaheksasada) eurot.
- **Punkt nr 2:** Tagada Ala carte söögisaali ja konverentsisaali Sügis kasutajate kiire evakuatsioon selliselt, et evakuatsiooniks kasutatavad ukсед avaneksid vähemalt 90 kraadi **15.11.2022**-ks. Punktiga nr 2 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 2500,00 (kaks tuhat viissada) eurot.

Ühtlasi haldusorgan juhib tähelepanu sellele, et läbi Päästeameti ohutusportaali Spa Tours OÜ-le 3.06.2021.a saadetud ettekirjutuse nr 7.2-6-2021-559-1 punkt nr 1 on puudulikult täidetud, kuna 17.06.2021.a laekunud tuleohutusaruande punktides 3.5.6 ja 4.7 on märgitud puudulik teave (puuduvad andmed tuletõrje voolikusüsteemi voolikute surveandmise ja 2020. aastal tulekahjuõppuse korraldamata jätmise põhjusest). Parandatud tuleohutusaruanne tuleb esitada hiljemalt 7.07.2021.a läbi Päästeameti ohutusportaali.

Päästeameti Ida päästekeskus palub ettekirjutuste täitmisest teda informeerida õigeaegselt (s.o ettekirjutuse täitmise tähtajaks). Vastasel juhul rakendab haldusorgan ettekirjutustega kaasnenud sunniraha hoiatustes märgitud sunnivahendid.

### Irina Belik

Ohutusjärelvalve büroo  
peainspektor  
mob: +372 5860 2188  
tel: +372 357 6104  
[irina.belik@rescue.ee](mailto:irina.belik@rescue.ee)

### PÄÄSTEAMET

Vahtra 3 | 21003 Narva  
[www.rescue.ee](http://www.rescue.ee)  
<http://www.facebook.com/paasteamet>



---

**From:** Vladimir Bobõlev <vladimir.bobylev@meresuu.ee>  
**Sent:** Thursday, July 1, 2021 5:18 PM  
**To:** Irina Belik <Irina.Belik@rescue.ee>  
**Cc:** 'Igor Baranov' <baranov@meresuu.ee>  
**Subject:** RE: napominanie

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Высылаю в Ваш адрес Акт контрольного обслуживания после установки аварийных и эвакуационных светильников которые установлены в конференцзалы Suvi, Sügis ja Talv, венкамеру, зал Ala carte, на пути выхода из кухни, в бар, ресторан, туалетные комнаты конференцзала и бара.

Lugupidamisega

Vladimir Bobõlev  
Haldusjuht

SPA TOURS OÜ  
Aia 48A, 29023 Narva-Jõesuu, Estonia  
Tel: +372 357 9653  
Tel: +372 59 196 800  
E-mail: [vladimir.bobylev@meresuu.ee](mailto:vladimir.bobylev@meresuu.ee)  
[www.meresuu.ee](http://www.meresuu.ee)



---

**From:** Irina Belik [<mailto:Irina.Belik@rescue.ee>]  
**Sent:** neljapäev, 1. juuli 2021 16:25  
**To:** Vladimir Bobõlev  
**Cc:** 'Igor Baranov'  
**Subject:** RE: napominanie

Tere  
Посылаем Вам предписание № 7.2-6.4/17 и акт № 7.2-6.4/2221, который был изменен документом № 7.2-6.4/17.

По второму пункту требуется акт установки дополнительного освещения, из которого видно объем работы (количество и номера светильников, которые установлены в конференцзалы Suvi, Sügis ja Talv, венкамеру, зал Ala carte, на пути выхода из кухни, в бар, ресторан, туалетные комнаты конференцзала и бара) и результат тестирования после установки (номинальный срок функционирования освещения на аку).

**Irina Belik**  
Ohutusjärelvalve büroo  
peainspektor  
mob: +372 5860 2188  
tel: +372 357 6104  
[irina.belik@rescue.ee](mailto:irina.belik@rescue.ee)

## PÄÄSTEAMET

Vahtra 3 | 21003 Narva

[www.rescue.ee](http://www.rescue.ee)

<http://www.facebook.com/paasteamet>



---

**From:** Vladimir Bobõlev <[vladimir.bobylev@meresuu.ee](mailto:vladimir.bobylev@meresuu.ee)>

**Sent:** Thursday, July 1, 2021 2:51 PM

**To:** Irina Belik <[Irina.Belik@rescue.ee](mailto:Irina.Belik@rescue.ee)>

**Cc:** 'Igor Baranov' <[baranov@meresuu.ee](mailto:baranov@meresuu.ee)>

**Subject:** RE: napominanie

**TÄHELEPANU!** Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Сообщаем, что п.1 и п.2 Предписания 7.2-6.4/17 от 06.01.2020 года нами выполнены в полном объеме.

Высылаем в Ваш адрес дополненные и исправленные Планы размещения эвакуационного и аварийного освещения с Журналом на обслуживание.

Lugupidamisega

Vladimir Bobõlev

Haldusjuht

SPA TOURS OÜ

Aia 48A, 29023 Narva-Jõesuu, Estonia

Tel: +372 357 9653

Tel: +372 59 196 800

E-mail: [vladimir.bobylev@meresuu.ee](mailto:vladimir.bobylev@meresuu.ee)

[www.meresuu.ee](http://www.meresuu.ee)



---

**From:** Irina Belik [<mailto:Irina.Belik@rescue.ee>]

**Sent:** teisipäev, 29. juuni 2021 12:56

**To:** Igor Baranov; Vladimir Bobõlev

**Subject:** napominanie

Добрый день!

Напоминаем, что с момента последней проверки от 9.03.2021 Вами было устно отмечено полное выполнение предписаний касательно схем размещения эваку.освещения и установка его в туалетные комнаты первого этажа. Как видно из таблицы, где указаны данные предписаний, Вами было обещано еще к 10.10.2020 представить доказательства выполнения предписаний. Просим сообщить не позднее 2.07.2021 об окончательном выполнении предписаний № 7.2-6.4/17. В противном случае обязаны применить принудительные взыскания в сумме 3000,00 (три тысячи евро).

6.01.2020 7.2-6.4/17

- 1 Tagada hoone evakuatsioonivalgustuse teostusjooniste olemasolu objektil  
Paigaldada väljapääsutee valgustus hoone konverentsisaalide Suvi, Sügis ja Talv, ventilatsioonikambri, Ala carte söögisaali ja köögipersonali ruumi väljumisteedele ning paanikavastane valgustus baari,

6.01.2020 7.2-6.4/17

- 2 restorani, konverentsisaali Suvi ja baari asukohas asuvatesse tualettruumidesse

**Irina Belik**

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

mob: +372 5860 2188

tel: +372 357 6104

[irina.belik@rescue.ee](mailto:irina.belik@rescue.ee)

**PÄASTEAMET**

Vahtra 3 | 21003 Narva

[www.rescue.ee](http://www.rescue.ee)

<http://www.facebook.com/paasteamet>

