



PÄÄSTEAMET

Riina Järveläinen
Forus Security AS
forus@forus.ee
riina.jarvelainen@forus.ee

Teie 20.06.2024 nr e-kiri

Meie 25.06.2024 nr 7.2-2.3/4124-2

Testperioodi lõpetamine

Austatud Riina Järveläinen

Päästeameti Ida päästekeskus tutvus Forus Security AS-i (tulekahjuteate edastaja) esitatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi häireteadete monitooringu tulemustega järgmistelt objektidelt:

Objektide omanik: Noorus OÜ Eesti Vabariik

Objekti nr 1 nimetus: Liivarand Hotel (häireid 441/21426/1), aadressil L. Koidula 21, Narva-Jõesuu linn

Objekti nr 2 nimetus: Noorus Spa Hotel (häireid 441/21425/1), aadressil L. Koidula 19, Narva-Jõesuu linn

Tulenevalt siseministri määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteate edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“ § 16 lõikest 5 ja testperioodi läbimisest kiidab Päästeameti Ida päästekeskus heaks Noorus OÜ Hotellide Liivarand Hotel ja Noorus SPA Hotel, aadressidega Ida-Viru, Narva-Jõesuu linn, L. Koidula tn 21 ja 19, ATeS häireteadete automaatse edastamise Häirekeskusesse.

Alates 25.06.2024 kell 11:20 edastatakse ATeS häireteated automaatselt Häirekeskusesse (andmebaasis märgitakse süsteemi olekuks „TÖÖS“).

Ühtlasi juhime tähelepanu, et Noorus Spa Hotelli puhul tuleb juhtida tulekahjuteated Häirekeskusesse ka rohkem kui 50 majutusruumiga büroo-hotellilt, aadressil L. Koidula tn 19d, Narva-Jõesuu linn, ning luua olemasolevale häireid'ile teine häireid ja nimetada tsoonid selliselt, et L. Koidula tn 19 tsooni nimi – Noorus Spa hotell ja veekeskus, L. Koidula tn 19d tsooni nimi - Noorus hotell ja büroo. Palume ära tsoneerida L. Koidula 19d Noorus hotell ja büroo hiljemalt 25.07.2024.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Irina Belik
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

Teadmiseks: Noorus OÜ, fedorenko@noorushotels.com.

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee