



LK238361
1-kohaline sokliil.
Reservtoru tabija kaabliile
Ø75 450N, L=2m

Kolo
91804.004:2310

Väike-Kolo
91804.004:0004

MPL443510 Al. 4G50
L(trass/kaabel)=283/300m,
Ø110 450N, L=276m

7m kinniselt, sügavus 1m
Ø110 1250N, L=7m

M2 asendada betoonmast
uue puitmastiga kl.3 tan. H=10m

Mõisaristi
91701.001:2621







Kõllu
91804.004:0259

Kõllu
91701.001:2622

Mõisa-Miku
91804.004:0162

Mõisaristi

TINGMÄRGID

-  Kinnistu piir
-  0,4 kV õhuliin
-  Proj. 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
-  Proj. trassi rajamine kinniselt
-  Proj. liitumiskilp
-  Proj. õhuliini masti asendamine

Projekt				Tellija			
Väike-Kolo kinnistu elektriliitumine, Mõisamäe küla, Võru vald, Võrumaa				Elektrilevi OÜ			
Joonis		Asendiplaan		Joonise nr		LC4363-1	
Projekteeris	A.Erik			53 090 199	Mõõtkaava	M 1:750	
Kontrollis	A.Erik			53 090 199	Staadium	Tööprojekt	
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348				Keel		Leht	Lehti
				EST		1	1