



TRANSPORDIAMET

Kadi Rajala
Heka Projekt OÜ
kadi@hekaprojekt.ee
Sadama tn 15
92412, Kärkla, Hiiu maakond

Teie 14.04.2025

Meie 16.04.2025 nr 7.1-2/25/6128-2

**Kanalisatsioonipumpla rajamisest
teemaale ning nõuded Rummu ühisvee- ja
-kanalisatsioonisüsteemi projekti
koostamisele riigitee nr 17 Keila-Haapsalu
tee km 17,65–18,60 teemaal ja
kaitsevööndis**

Olete pöördunud Transpordiameti poole nõusoleku saamiseks Rummu reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise I etapi raames riigitee nr 17 Keila-Haapsalu tee km 17,85 teemaale kanalisatsioonipumpla rajamiseks.

Projektiga „*Rummu reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. I etapp*“ (Heka Projekt OÜ, töö nr 24-154) kavandatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi tehnovõrk) rajamist riigitee nr 17 Keila-Haapsalu tee km 17,65–18,60 tee piirides (teemaal) ja tee kaitsevööndis Lääne-Harju vallas Harju maakonnas.

Käesolevaga annab Transpordiamet esitatud asukohta riigitee maaüksusele kanalisatsioonipumpla paigutamise lahendusele ja selle edasiseks projekteerimiseks **põhimõttelise heakskiidu**. Lähtudes ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6, lg 10, § 97, § 99 lg 3 lg 4 ning Transpordiameti põhimäärusest, **esitame nõuded** tehnovõrgu projekteerimiseks ning ehitamiseks riigitee piirides (teemaal) ja tee kaitsevööndis.

Tehnovõrkude projekti koostamisel riigiteede teemaal ja kaitsevööndis palume arvestada alltoodud asjaolude ja nõuetega:

1. Projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).
2. **Projektjoonised koos seletuskirjaga esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks** MicroStation või AutoCad formaadis L-EST-97 koordinaatsüsteemis, geodeetilisel alusplaanil M 1:500 elektroonselt e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee või läbi ehr.ee ehitusloa menetluses. Projektile lisada teemaa kasutusõiguse ala plaanid.
3. **Tehnovõrgu omanik peab** enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektiga kooskõlastatud kasutusala plaani(de)ga teemaale tehnovõrgu ehitamiseks isikliku kasutusõiguse (IKÕ) lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval www.transpordiamet.ee – Teehoid ja liikluskorraldus – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade kasutus – tehnovõrgud – **Riigivara kasutamiseks andmise ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlus (tehnovõrgud ja rajatised)**). Sõlmitud leping on aluseks teemaal projektikohaste tööde teostamiseks vajaliku liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks.

4. Ülalnimetatud punktides kirjeldatud põhimõtted peavad kajastuma ehitusprojekti seletuskirjas ja joonistel. Käesolevad nõuded lugeda projekti lahutamatuks osaks.

Juhime tähelepanu, et projektikohaste tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevööndis peab ehitaja taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusvälise tegevuse loa. Taotluse vorm on leitav <https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-ma>. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse liikluskorralduse projekt. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ ning esitatud nõuete täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet sama seadusega kehtestatud korras.

Käesolevad nõuded kehtivad 2 aastat, peale mida tuleb nõudeid uuendada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan

Pumpla asukoha skeem

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee