

Andreas Kärp
OÜ Stromtec
andreas@stromtec.ee

Teie 30.09.2022

Meie 26.10.2022 nr 3-1.1/2022/5329

Vastus kooskõlastuse taotlusele

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse Teie poolt Enefit Connect OÜ tellimusel koostatava projekti töö nr 22-143 „Rosalinda kinnistu liitumine elektrivõrguga Andineeme küla Kuusalu vald Harju maakond LR7326“ asendiplaani eskiisi kooskõlastamiseks.

Annate oma taotluses teada, et projektiga raames on planeeritud paigaldada RMK hallatavale kinnistule Kolga metskond 32 (katastritunnus 35201:002:0289) valdavalt olemasoleva pinnastee alla 0,4 kV maakaabel kaitsetorus ja vahetult Rosalinda kinnistu piirile liitumiskilp. Projektiga ei ole nähtud ette kõrghaljastuse eemaldamist.

RMK on tutvunud edastatud projekti asendiplaani eskiisiga ning kooskõlastab töö nr 22-143 „Rosalinda kinnistu liitumine elektrivõrguga Andineeme küla Kuusalu vald Harju maakond LR7326“ lahenduse eelnimetatud riigimaa kinnistu osas tingimusel, et kaabel paigaldatakse kogu riigimaa ulatuses vähemalt 1,0 m sügavusele 750N (A klassi) kaitsetorusse.

Teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maaõiguse spetsialistile Urve Jõgi (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai
Ida-Harjumaa metsaülem