



TERVISEAMET

Martti Rõigas
Põlva Vallavalitsus
info@polva.ee

Teie 19.12.2024

Meie 23.12.2024 nr 9.3-1/24/12968-2

Kasutusloa taotlus nr 2411371/12897 kooskõlastamine

Lugupeetud Martti Rõigas

Põlva Vallavalitsus esitas ehitisregistri kaudu ehitusseadustiku § 127 lg 2 alusel Terviseametile kooskõlastamiseks puurkaevu kasutusloa taotluse nr 2411371/12897. Eelnimetatud ehitusseadustiku paragrahvi kohaselt kooskõlastab amet ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotluse juhul kui puurkaevust võetav vesi ei avalda pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Kasutusloa taotletakse puurkaevule Vastse-Kuuste, registrikoodiga PK73203 aadressiga Tööstuse tn.2 kinnistu, Vastse-Kuuste alevik, Põlva vald, Põlva maakond (katastriüksus 62201:001:0400). Puurkaevu sügavus on 120m ning ulatub Kesk- Devoni põhjaveekihti. Puurkaevu valdajaks on AS Põlva Vesi (registrikood 10151183).

Seletuskirjade sisuks on Põlvamaa, Põlva vald, Vastse-Kuuste alevik, Tööstuse tn.2 maaüksuse puurkaevu nr. 11128 lammutamise ja asenduspuurkaevu projekt. Seletuskirjas on välja toodud rajatava puurkaevu vee kvaliteedi hinnang, mille kohaselt eeldatavasti vastab valitud veekihi vesi keemiliselt koostiselt joogivee nõuetele, välja arvatud raua- ja mangaaniühendite sisalduse osas.

[Keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või –augu ehitusprojekti ...“](#) (edaspidi määrus nr 43) § 19 lg 1 p 3 kohaselt võetakse joogivee võtmiseks rajatud ühisveevärgi puurkaevust veeproovid määruse nr 43 lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajate analüüsimiseks.

Lisadokumentides on puurkaevu PK73203 Keskkonnaregistri väljavõte 06.09.2024 põhjavee proovist. Katseprotokoll nr TA24005055 kohaselt ei vasta mangaani (94 µg/l) ja raua sisaldus põhjavees (1700 µg/l) sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 [„Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“](#) sätestatud nõuetele. Miridon OÜ seletuskirjas on kirjeldatud mangaani ja raua filtrite tööd, et peale ettenähtud veetöötamise etappi vee kvaliteet vastaks määrus 61 nõuetele.

Otsus: Terviseamet kooskõlastab puurkaevu kasutusloa taotluse nr 2411371/12897.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Iris Lints
inspektor (keskkonnatervis)

Iris Lints
58517553 Iris.Lints@terviseamet.ee