



Olemasolevate visangute
lühendamiseks, paigaldada
puitmast M4A - 11m, III kl, tanalith.

Ol.olevad r/b mast M4 ning tugi asendada
puitmasti ja toega - 11m, III kl, tanalith.

Asendada õhuliin M1-M20 ulatuses uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x L=2338/2455m.

Olemasolevale mastile M3
paigaldada maandus.

Ol.olev r/b mast M2 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada maandus.

Ettevaatust!
Ristumine MP õhuliiniga.
AJ Oese:(Märjamaa) F3:
MP õhuliini mastidele M6 ning M7
rajada maandus.

Olemasolevale mastile M1
paigaldada maandus ning
tõmmits.

Mõõtmise kuupäev:	15.01.2024
Katkoaj:	14.00
Temp:	-11°C
10kV liini kõrgused	10kV AMKA liini kõrgused
1) 25.01 m	1) 19.23 m
2) 23.80 m	2) 19.23 m
3) 23.74 m	3) 19.23 m
Mastipinna kõrgus:	13.93 m

Mõõtmise kuupäev:	15.01.2024
Katkoaj:	13.30
Temp:	-11°C
10kV liini kõrgused	20kV liini kõrgused
1) 33.90 m	1) 23.50 m
2) 30.80 m	2) 22.51 m
3) 27.58 m	3) 22.50 m
4) 27.53 m	4) 22.50 m
Mastipinna kõrgus:	14.14 m

88401:003:0540
Vigala alajaam

50201:001:0329
Vidriku



50201:001:0330
Eneri alajaam

88401:003:0580
Kidra

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev KP maakaabel
- Kinnistu piir
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev masti tõmmits
- Projekteeritud KP õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud masti tugi
- Projekteeritud maandus

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-17.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel
jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning
korrestada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat
vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

Tellija:  elektreilevi	Töövõtja:  enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 12.02.2024 Töö nr: 02/04/0602
Töö nimetus: Elektritootja (500kW ja üle) tingimuste muutmine Koplimäe, Vigala-Vanamõisa küla, Märjamaa vald, Rapla maakond LC0602	E-mail: sander.kotter@ enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK1 Mõõtkava:1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi		