


Vahedkaugus

17.53

- Märkused:
- Kaabli paigaldussügavus Transpordiametritele kuuluva asfalteeritud tee all min 1,5 m kaitsetoru pealt.
  - Kaabli min. paigaldussügavus riigitee muldenõlvast 1 m kaugusel on 1,2 m ja kaugemal kui 1 m on 1 m.
  - Avatud laeviku min. kaugus tee nõlva alumisest joonest 1 m. Selle puudumisel kaugus tee katteest min. 3 m.

TÄHIS	HULK	MUUDATUS		MUUTJA	KUUPÄEV
 Tallinn, Laki tn. 13 EL10303995-0001 tel 6598970, email kh@energia-konsult.ee			Teilija	Projekt nr.	
KONTROLL.			Tegevus	LC1882	
PROJEKT.			Asi	EL-6-01	
Faili nimi			Asi	Staad	Leht/Lehti
LC1882_TP_EL-6-01_Loikejoonis			Joonise nimi	TP	1/1
			Loikejoonis A-A		1:50 A3