


- Wõrkused:**
- kaabli paigaldussügavus Transpordiametile kuuluva asfalteeritud tee all min 1,5 m kaitsetoru pealt.
 - kaabli min. paigaldussügavus riigitee muldenõlvast 1 m kaugusel on 1,2 m ja kaugemal kui 1 m on 1 m.
 - Avotud laeviku min. kaugus tee nõlva alumisest joonest 1 m. Selle puudumisel kaugus tee katteist min. 3 m.

TÄHIS	HULK	MUUDATUS				MUUTJA	KUUPÄEV	
								
Tallinn, Laki tn, 13 EL 103033995-0001 tel 6598970, email kh@energia-konsult.ee								
KONTROLL.								
PROJEKT.		T.R.SIITAN		01.2026				
Faili nimi								
LC1882_TP_EL-6-02 Loikejoonis						Teilija		
						Elektrilevi OÜ		
Töö nimi						Joonise nr.		
Liitumine madalpingel - Männi, Ihasalu küla, Jõeähtme vald, Harju maakond						LC1882		
Aadress						Staad		
Männi, Ihasalu küla, Jõeähtme vald, Harju maakond						Lehit/Lehiti		
Joonise nimi						TP		
Loikejoonis B-B						1/1		
						1:100 A3		
						