



KESKKONNAAMET

Transpordiamet
maantee@transpordiamet.ee

Teie 26.02.2025 nr 8-1/25-010/3154-1

Meie 07.03.2025 nr 6-2/25/3865-2

Arvamus riigitee 79 Upa-Leisi tee km 2,143-2,150 asuva Upa silla (nr 1048) rekonstrueerimise ehitusloa eelnõu kohta

Esitasite Keskkonnaametile ehitusseadustiku § 42 lg 7 alusel kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks riigitee 79 Upa-Leisi tee km 2,143-2,150 asuva Upa silla (nr 1048) rekonstrueerimise ehitusloa eelnõu koos lisadega¹. Tee ehitustööd toimuvad vastavalt Selektor Projekt OÜ tööle nr P23019 „Riigimaantee nr 79 Upa-Leisi km 2,141 asuv Upa (1048) silla ümberehituse põhiprojekti koostamine“. Keskkonnaamet on varasemalt esitanud arvamuse silla rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kohta oma 24.11.2023 kirjaga nr 6-2/23/23343-2.

Tee ehitusloa menetluse esemeks olev riigitee 79 Upa-Leisi tee km 2,143-2,150 asuv Upa sild paikneb riigi transpordimaa kinnisasjal (katastritunnus 27003:001:0344) Saare maakonnas Saaremaa vallas Upa külas. Eesti looduse infosüsteemi (EELIS, Keskkonnaagentuur) andmetel ei asu tegevustega hõlmatud ala kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis, projekteeritaval kaitseobjektil ning tegevustega hõlmatud alale ei ole registreeritud kaitsealuste liikide kasvukohti ega elupaiku.

Keskkonnaamet lähtub oma tegevustes [põhimäärusest](#), mille § 7 lg 2 p 3 kohaselt annab Keskkonnaamet kooskõlastusi ja nõusolekuid õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras². Looduskaitseaduse (LKS) § 14 lg 1 p 8 kohaselt ei või ilma kaitstava loodusobjekti valitseja³ nõusolekuta anda ehitusluba kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis. **Kuna käesoleval juhul ei ole kooskõlastuse küsimise aluseks ükski eelnimetatud asjaolu, siis loobub Keskkonnaamet ehitusloa eelnõu kooskõlastamisest, kuid esitame arvamuse, millega palume arvestada:**

1. Joonisel P23019_PP_TS-6-01_vaade on märkusena kirjas: „*Ojasängi põhjakõrgust ja ristlõiget ei tohi ehituse käigus muuta*“, seega Upa silla remondiks on vajalik taotleda vette ehitamiseks Keskkonnaametist veekeskkonnariskiga tegevuse registreering (VeeS § 196 lg 2 p 4), kuna toimub tee koosseisu kuuluva silla rekonstrueerimine avalikult kasutataval veekogul (Laugi jõgi VEE1164900).
2. Koostatud projektis ei ole selgelt välja toodud veekogusse alaliselt ja ajutiselt allapoole veepiiri paigaldatav ja/või veekogust süvendatav materjal ja mahud (vt Keskkonnaameti 24.11.2023 kirja nr 6-2/23/23343-2 punkt 4.).

¹ Kiri on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 26.02.2025 nr 6-2/25/3865 all.

² Täpsemad suunised ehitamise kooskõlastuste osas on leitavad [Keskkonnaameti kodulehel](#).

³ Kaitseala, hoiuala, püsielupaiga ja kaitstava looduse üksikobjekti valitseja on Keskkonnaamet (LKS § 21 lg 1).
Roheline 64 / 80010 Pärnu linn/ Tel 662 5999 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / www.keskkonnaamet.ee /
Registrikood 70008658

3. Külgtiibadel ja kaldasambal on kavandatud raudbetoonist kaitsekiht puhastada urbest kihist (mille pinnatugevus on alla 25 MPa Schmidti vasaral) märgliivapritsiiga/kõrgsurvel. Kuna puudub teave kuidas on takistatud eemaldatava materjali veekokku kukkumine, tuleb selles osas projekti täiendada.
4. Juhime tähelepanu, kui Laugi jõe veekaitsevööndis on vajalik eemaldada puu- ja põõsarinne, siis raieks on vajalik Keskkonnaameti nõusolek (VeeS § 121 lg 1). Raie tingimused saab Keskkonnaamet anda veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Helen Manguse
juhataja
keskkonnakorralduse büroo

Elviira Vanatare 511 9817 (keskkonnakorraldus)
elviira.vanatare@keskkonnaamet.ee

Melika Paljak 528 5392 (vesi)
melika.paljak@keskkonnaamet.ee