

Anna Renžina

Saatja: Rando Talva <rando.talva@tvesi.ee>
Saatmisaeg: teisipäev, 7. aprill 2026 11:35
Adressaat: Anna Renžina
Koopia: Tiit Tsarski; Kristiina Soovik
Teema: RE: 2019a ettekirjutuse järelkontroll
Manused: TTU hooldus ja kontroll.jpg

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Lipuga märgitud

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Täname mõistva suhtumise eest! Tuletõkkeuksed on paigaldatud, aga kahjuks pole säilinud paigaldusakte. Saadan pildid tuletõkkeustest, uste numbritest ning hoolduse ja kontrolli aktist.



Joonis 1. Uks 103, söökla 2. korrus



Joonis 2. Uks 102, arhiiv 2. korrus



Joonis 3. keskpinge jaotla uks 101, 1. korrus



Joonis 4. masinasaali uks 105 ja keldri uks 106

Küsimuste korral olen alati olemas.

Tervidates

Rando Talva

AS Tallinna Vesi

Veepuhastusjaama hooldusjuht

Water treatment plant maintenance manager

+372 532 31570

rando.talva@tvesi.ee

Järvevana tee 3, 10132, Tallinn, Harjumaa

www.tallinnavesi.ee

From: Anna Renžina <anna.renzina@paasteamet.ee>

Sent: Monday, March 30, 2026 2:24 PM

To: Tallinna Vesi AS <tvesi@tvesi.ee>; Tiit Tsarski <tiit.tsarski@tvesi.ee>; Rando Talva <rando.talva@tvesi.ee>

Subject: 2019a ettekirjutuse järelkontroll

Importance: High

Mõnede selle sõnumi saanud inimestele ei saadeta aadressilt anna.renzina@paasteamet.eesageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)

Tere

Päästeamet väljastas 20.09.2019 ettekirjutuse nr 7.2-2.1/11209-1, mille punktid 1 hetkeseisuga on kehtiv.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/2161 punktiga nr 1 kohustati eraldada II astme pumpla hoone evakuatsioonitrepikoda omaette tuletõkkesektsiooniks. Paikvaatluse käigus tuvastati, et II astme pumpla hoone on osaliselt kasutuses (põhiliselt kasutatakse sööklat). Sööklasse viiv evakuatsioonitrepikoda ei moodusta omaette tuletõkkesektsiooni, arhiiviruumi uks ei ole tuletõkkeuks. Punkti täitmise tähtaeg saabus 31.03.2020.

30.03.2026 seisuga ei ole Päästeametit punkti täitmisest teavitatud. Palun esitada Päästeametile tõendusmaterjal (teostatud tööde aktid, sertifikaadid, paigaldusaktid) punkti täitmise kohta hiljemalt 08.04.2026.

Lugupidamisega

Anna Renžina

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

+372 5360 7604

anna.renzina@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



*Koos hoolime,
koos päästame*

Edastatud informatsioon on mõeldud ainult sellele era- või juriidilisele isikule, kellele see on adresseeritud ning võib sisaldada konfidentsiaalset ja/või salastatud materjali. Selle informatsiooni läbilugemine, taasedastamine, levitamine või muul viisil kasutamine või tegutsemine sellest tulenevalt teiste era- või juriidiliste isikute poolt kui eeldatav saaja, on keelatud. Kui te saite antud sõnumi ekslikult, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage materjal arvutist.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

AS Tallinna Vesi - Ädala 10, Tallinn 10614 | Tel: 62 62 200 | Faks: 62 62 300 | tvesi (ät) tvesi.ee