



TORI VALLAVALITSUS

Päästeamet
Lääne päästekeskus
laane@paasteamet.ee

Teie 20.06.2025 nr 7.2-3.4/3181-1

Meie 01.08.2025 nr 6-2.1/1592-4

Detailplaneeringu kooskõlastamine

Olete jätnud Ojapealse tee 1 ja 3 kinnistute detailplaneeringu kooskõlastamata järgmisel põhjusel: Planeeringus on kirjeldatud tuleohutuskuja nõuded elamuhoonetele, samas tuleohutuskuja nõuded rakendatakse ka rajatistele ning abihoonetele, mis võimaldavad tulelevikut. Palun täpsustada või muuta sõnastust. Alus: Sim määrus nr 17 § 22 lg 1 ja 2.

Seletuskirja on vastavalt märkusele täiendatud.

Saadame vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 täiendatud detailplaneeringu uuesti kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Signe Rõngas
abivallavanem

Piret Kallas
planeerimisspetsialist
5198 4663 piret.kallas@torivald.ee