



Katseprotokoll KL2024/V143248K

Rahvatervise labor

Basseinivee keemiline analüüs

Tellijä: Osaühing ROCCA HOTELLIGRUPP Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 9a, 13522

Veeallika valdaja: Osaühing ROCCA HOTELLIGRUPP

Proovivõtu koht: Rocca al Mare Hotell, bassein. Vabaõhumuuseumi tee 9a, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harjumaa

Markeerim: juhatuse liige Vladimir Ljubimtsev

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 27.02.2024 kell: 11:50 Analüüs alustatud: 27.02.2024 kell:

Proov toodud laborisse: 27.02.2024 kell: 14:52 Analüüs lõpetatud: 27.02.2024

Proovi koodnumber: Protokoll kinnitatud: 27.02.2024

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Hägusus	NHÜ	2,0	2,0	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	7,3	6,7 - 8,0	EVS-EN ISO 10523:2012
Oksüdeeritavus	mgO ₂ /l	5,7		EVS-EN ISO 8467:1999
Oksüdeeritavus (veevõrk)	mgO ₂ /l	5,2	5 ¹	EVS-EN ISO 8467:1999
Oksüdeeritavus (vahe)	mgO ₂ /l	0,5	+3	Arvutuslik*
Ammoonium	mg/l	<0,05	0,5	ISO 7150-1:1984
Jääkkloor (vaba)	mg/l	0,9	0,5 - 1,5	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Jääkkloor (seotud t≤31°C)	mg/l	0,3	0,4	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Nitraat	mg/l	6,1		V96:2023
Nitraat (veevõrk)	mg/l	6,0	50 ¹	V96:2023
Nitraat (vahe)	mg/l	#####	+20	Arvutuslik*
Värvus	mg/l Pt	3	15,0	EVS-EN ISO 7887:2011

Selgitus: oksüdeeritavus võib olla 3 mgO₂/l võrra suurem kui veevõrgust võetaval veel.

Selgitus: nitraat (NO₃⁻) sisaldus võib olla 20 mg/l võrra suurem kui veevõrgust võetaval veel.

Selgitus: Jääkkloori (vaba ja seotud) tulemuste hindamisel võetakse arvesse labori mõõtemääramatus +/- 10%.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitse nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Piirnormide alus¹: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 18.03.2023 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Proovivõtja poolt määratud parameeter:

basseinivee temperatuur 27,0 °C

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärgiga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2024/V143248K Lk. nr.1(1)

